



SYGNALIZACJA w WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH wg kat ENSTO



Połączenia wykonać przewodami YTKSY3x2x0,5mm w RB20p.t.

	"Miastoprojekt-Białystok" Sp. z o.o.		znak	30/004/09
	OBIEKT	Budynek "Starego" Szpitala Miejskiego przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach	Nr rys.	10/21
			Skala	1:100
	Nazwa rys.	RZUT PODDASZA - instalacje oświetleniowe	PROJEKT WYKONAWCY	
Opracował Księżyk	Autór	inż. R. Guryn	Sprawdzaający inż. inż. Adam Dubowski	
			data: październik 2009r.	