

OPRAWY

- A – OPRAWA SUFITOWA do DWÓCH ŚWIETŁÓWEK 54W
typu SAVIO TCS760 2X54W/830 HFP AC–MLO (IP40) – PHILIPS
- B – OPRAWA SUFITOWA do CZTERECH ŚWIETŁÓWEK 14W
typu SAVIO TCS760 4x14W/830 HFP AC–MLO (IP40) – PHILIPS
- C – OPRAWA SUFITOWA do DWÓCH ŚWIETŁÓWEK TL–D36W/830
typu RUBIN CLEAN T8 RC 236 2xTL–D36 SH G9 (IP54) – AGA LIGHT
- D – KWADRATOWY PLAFON do DWÓCH ŚWIETŁÓWEK TC–L18W/827
typu KORAL K KR 218 G8 (IP54) – AGA LIGHT
- E – OPRAWA NAŚCIENNA WEWN. do DWÓCH ŚWIETŁÓWEK 15W
typu AVR 66.015 (IP44) – ENSTO
- F – OPRAWA SUFITOWA PRZEMYSŁOWA do DWÓCH ŚWIETŁÓWEK 36W
typu PACIFIC TCW 216 2xTL–D36W HFP PI (IP66) – PHILIPS
- G – OPRAWA PRZYPODŁOGOWA do ŚWIETŁÓWEK KOMPAKTOWYCH
z TRZONKIEM G23, typu OZ 4159–10 ze ŚWIETŁÓWKĄ 7W
z RAMKĄ z PRZESŁONĄ 8421–075–03 (IP32) – FAMOR
- H – OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO do DWÓCH ŚWIETŁÓWEK 8W
z PODTRZYMANIEM 3h, PRZYSTOSOWANA DO WSPÓŁPRACY w SYSTEMIE
CENTRALTEST, typu PRYMAT–1/8/3/2/A (IP53 kl.II) – HYBRYD
- H1 – OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ZEWN. do ŚWIETŁÓWKI
PL–Q Pro 8W/830/4P z UKŁ. ZASILANIA AWARYJNEGO 3h
typu AMETYST AM 128 OPAL G8 80 (IP65) – AGA LIGHT
z UKŁADEM SYSTEMU CENTRALTEST H–300–U–204–58 (4,8V;3h,3) – HYBRYD
- J – OPRAWA NASUITOWA do JEDNEJ ŚWIETŁÓWKI 36W
typu MEDISON TCS054 1x36W HFS O (IP40) – PHILIPS
- K – OPRAWA PRZEMYSŁOWA do ŚWIETŁÓWKI DULUX 18W
typu Ok–3.18 (IP54) – ES–SYSTEM
- L – OPRAWA do STROPU PODWIESZANEGO do CZTERECH ŚWIETŁÓWEK TL–5 HO 14W/830
typu SAVIO TBS 4x14W/830 HFP AC–MLO (IP40) – PHILIPS
- M – OPRAWA ZAJĘTOŚCI POMIESZCZEŃ do DWÓCH ŚWIETŁÓWEK 18W
z CZERWONYM NAPISEM "NIE WCHODZIĆ", typu OF4148–01 – FAMOR

OSPRZĘT SYGNALIZACJI SZPITALNEJ ENSTO

- ZS– ZESTAW SYGNALIZACJI w PUNKCIE PIELĘGNIARSKIM
- LAMPKA ŻÓŁTA 24V FIM1010
- LAMPKA CZERWONA 24V FIM1000
- PRZYCISK POCIĄGOWY FAP3002
- GNIAZDO MANIPULATORA FDI3103 + MANIPULATOR STK02 KASOWNIK FEH1001
- KASOWNIK FEH1001, PRZYCISK SYGNAŁOWY FAP2001 w RAMCE PODWÓJNEJ
- BUCZEK FIM1100, GNIAZDO KLUCZYKA FOT3103 w RAMCE PODWÓJNEJ
- BUCZEK Z CZERWONĄ LAMPKĄ FIM1200
- KASOWNIK FEH1001

- TW1(2) – TABLICZKA WYŁĄCZNIKÓW w P–KCIE PIELĘGNIARSKIM z LP351
- 2–a PRZYCISKI OŚWIETLENIA KORYTARZA
- PRZYCISK OŚWIETLENIA NOCNEGO
- PRZYCISK OŚWIETLENIA PRZYPODŁOGOWEGO
- 13(12) PRZYCISKÓW OBWODÓW GNIAZD

LEGENDA

- OPRAWA OŚWIETLENIA PRZYPODŁOGOWEGO typu OZ4159–10 1x7W
z RAMKĄ i PRZYSŁONĄ BIAŁĄ – FAMOR
- OPRAWA ZAJĘTOŚCI POMIESZCZEŃ typu OF4148–01 2x18W
z NAPISEM "NIE WCHODZIĆ" – FAMOR
- LAMPA BAKTERIOBÓJCZA PRZEPŁYWOWA w.g. PW TECHNOLOGII
- OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA NIEREZERWOWA
- OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA REZERWOWA
- OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA REZERWOWANA OŚWI. ADMINISTR. –NOCNEGO
- LAMPA BEZCIENIOWA i ZASILACZ w.g. PW TECHNOLOGII
- OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO typu H
- OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO typu H1
- WYŁĄCZNIK LAMPY BAKTERIOBÓJCZEJ FR101–16+L301+LICZNIK GODZ. PRACY
E233–230 w OBUDOWIE ABB nr kot. 12024
- WENTYLATOR ŁĄCZNIKOWY z WUBUDOWANYM PRZEKAŹNIKIEM ZWŁOČNYM
w.g. PROJ. INST. SANITARNYCH
- CZUJNIK RUCHU CDM SCHNEIDER, KĄT DZIAŁANIA 110°, ZASIĘG 12m
- ZESTAW ZASILAJĄCY z GNIAZDEM i ROZŁĄCZNIKIEM

- WZŁ TABLIC NIEREZERWOWANYCH
- WZŁ TABLIC REZERWOWANYCH
- INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZDOWA 1f NIEREZERWOWANA
- INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZDOWA 1f REZERWOWANA
- INSTALACJA SIŁOWA
- INSTALACJA UZIEMIENI, POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH I EKWIPOTENCJALIZACJI

<div><div></div><div>"Miastoprojekt-Białystok" Sp. z o.o.</div></div>			
OBIEKT	Budynek "Starego" Szpitala Miejskiego przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach		znak
			30/04/09
Nazwa rys.	RYSUNEK OZNACZEŃ		Nr rys.
			22/22
Autor	inż. R. Guryń	Skala	-
Opracował	mgr inż. A. Borek	PROJEKT WYKONAWCZY	
Kreślił		Sprawdzający mgr inż. Adam Dubowski	
		data: październik 2009r.	