

**UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY**  
**im. L. Zamenhofs w Białymstoku**

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85)7450595

Białystok, 2022-01-19

***Wszyscy uczestnicy  
postępowania***

**PN- 31/21/1/1**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w UDSK - znak sprawy PN-31/21/10**

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Treść pytań:**

1. Proszę o określenie materiału z jakiego ma zostać wykonana nowa stolarka okienna i drzwiowa: PCV, aluminium, drewno (sosna łączona, sosna lita, meranti czy dąb)?

**Odpowiedź:** Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia określił parametry jakie okna muszą spełniać, między innymi: wymaga się aby okna były wypełnione szkłem bezpiecznym od strony wewnętrznej spełniające warunki przenikalności cieplnej poniżej  $0,9 \text{ W(m}^2 \cdot \text{K)}$ , ponadto w oknach od strony południowej (ilości około 171 szt wym  $1,76 \times 1,75$ ) oraz w oknach z drzwiami balkonowymi (ilości około 6 szt) oprócz wymagalnego współczynnika przenikalności cieplnej poniżej  $0,9 \text{ W(m}^2 \cdot \text{K)}$  należy zastosować szyby ze szkła o ograniczonej przepuszczalności energii, tzw. szkła z ochroną przeciwsłoneczną, które przepuszczają tylko określoną część energii słonecznej, dostarczając dużo światła, a mało ciepła, co pozwala uniknąć przegrzewania się pomieszczeń, jednocześnie nie zmniejszając przepuszczalności światła widzialnego - Współczynnik  $L_t$  – czyli parametr określający przepuszczalność światła powinien wynosić 70% lub więcej. Jest określany procentowo i mówi nam o tym ile światła zostaje przepuszczone przez szybę do wnętrza. Podano kolor - okna mają być w kolorze białym.

Zamawiający dopuszcza wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej z PCV, aluminium oraz drewna (sosna łączona, sosna lita, meranti czy dąb).

**KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych**

***mgr Iwona Kisiel***