



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
Ldz. TT.274.AR.120-92/14-6/...../KW/2021

Kędzierzyn – Koźle, dnia 13 lipca 2021

„GRAMAR” Sp. z o.o.

Ul. Chłopska 15
42-700 Lubliniec

Dotyczy: Zadania „PT i przebudowa ul. Nektarowej” w Kędzierzynie-Koźlu.

W odniesieniu do wniosku - pisma GM/RG/08/07/2021 złożonego (w imieniu inwestora: Gminy Kędzierzyn – Koźle) w dniu 29 czerwca 2021r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej p.n.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Nektarowej w Kędzierzynie -Koźlu” - dot. budowy kanalizacji deszczowej - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. **pozytywnie uzgadniają** przedmiotową dokumentację, wnosząc uwagi j.n.:

- **Raport z kamerowania sieci kanalizacji deszczowej wraz z nagraniem na płycie CD należy przekazać do Działu Kanalizacji MWiK przed wyznaczonym terminem odbioru.**
- Wszelkie prace prowadzone na sieciach kanalizacyjnych będących w eksploatacji MWiK w K - Koźlu sp. z o.o. może wykonywać jedynie MWiK w K - Koźlu lub inna firma pod nadzorem tutejszej Spółki.
- W przypadku wykonywania urządzeń/przyłączy kanalizacji deszczowej przez firmy inne niż MWiK w K - Koźlu należy w/w urządzenia/przyłącza zgłosić do odbioru przed zasypaniem do Działu Kanalizacji MWiK w K – Koźlu.
- Inwestor zobowiązany jest do wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego wykonanych urządzeń/przyłączy.
- Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych występujących na terenie budowy przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem bądź też zapchaniem materiałami pochodzącymi z tej budowy. W przypadku nie dotrzymania powyższego, wykonawca robót będzie zobowiązany do przywrócenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do stanu ich poprzedniej sprawności technicznej

Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowej pozostaje w Dziale Technicznym Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.

Załącznik (zwrot):

1. Dokumentacja projektowa p.n. „Przebudowa i rozbudowa ul. Nektarowej w Kędzierzynie - Koźlu” - 1 egz. - opatrzona klauzulą opiniującą.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
3. TK w miejscu
4. DT.TT a/a
WZ.KB./AR- uzg.- 274 -2021

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI
mgr inż. Norbert Adamkiewicz

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-000-52-08
Regon: 530553361
KRS: 0000052765
Kapitał Zakładowy: 159.633.000 zł

BGŻ S.A.
O/O Kędzierzyn-Koźle
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210
ING Bank Śląski S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962
PKO BP S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
12 1020 3714 0000 4602 0007 7511

Telefony: 77 480 13 00
BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09
Pogotowie wod.-kan. 994
czynne całą dobę
Fax: 77 544 96 36
www: mwik.com.pl
bip.mwik.com.pl
E-mail: mwik@mwik.com.pl
sekretariat@mwik.com.pl