



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC
11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A**

Tel/fax 089 764 20 02

www.zdpdabrowa.pl

https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/

e-mail: przetargi@zdpdabrowa.pl

NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

ZDP-DT.3430.4.2023

Dąbrowa, dnia 19 czerwca 2023r.

PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) pn. „Remonty i przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że w dniu 15 czerwca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

Dotyczy wszystkich części

1. Z uwagi na fakt, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Dróg i jest podzielone na części, które najprawdopodobniej będą realizowane przez różnych Wykonawców, proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca np. części 1 otrzyma 100% wynagrodzenia po realizacji swojej części zamówienia, czy będzie musiał czekać aż do momentu zakończenia prac przez Wykonawców realizujących pozostałe części zadania?

ODPOWIEDŹ

Każda część zamówienia jest rozliczana oddzielnie.

2. Proszę o wskazanie kwoty budżetowej jaką dysponuje Zamawiający na każdą część oddzielnie?

ODPOWIEDŹ

Dla zadania nr 1 w budżecie przewidziana jest kwota 3 782 763,00 zł

Dla zadań od nr 2 do 5 w budżecie przewidziana jest łączna kwota 11 140 319,00 zł

W związku z tym, iż w pytaniu Wykonawca prosi o wskazanie kwoty budżetowej jaką dysponuje Zamawiający na każdą część oddzielnie Zamawiający wyjaśnia, iż kwota budżetowa jaką dysponuje na każdą część zamówienia uwzględnia oprócz robót budowlanych również środki na nadzór inwestorski.

CZEŚĆ 2

1. Proszę o potwierdzenie, że nie należy wykonywać oznakowania poziomego na części nr 2 zgodnie ze stałą organizacją ruchu. Jeśli należy wykonać proszę o wskazanie ilości oraz parametrów niezbędnych do wyceny.

ODPOWIEDŹ

Nie należy.

2. W opisie technicznym stałej organizacji ruchu wskazano 2 szt. znaku A-3 oraz 2 szt. znaku A-4, natomiast na rysunkach są 3 szt. znaku A-3 oraz 1 szt. znaku A-4. Proszę o wskazanie prawidłowej ilości.

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć zgodnie z rysunkiem PSOR.

3. Proszę o potwierdzenie, że nie należy w wycenie uwzględniać wycinki drzew. Jeśli należy, to proszę o załączenie zgody na wycinkę drzew.

ODPOWIEDŹ

Nie należy.

4. W przypadku konieczności wycinki drzew to koszt wycinki będzie traktowany jako robota dodatkowa, w wyniku, której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ

Nie przewiduje się wycinki drzew.

5. W przypadku konieczności wykonania nasadzeń to koszt nasadzeń będzie traktowany jako robota dodatkowa, w wyniku, której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ

Nie przewiduje się nasadzeń zastępczych.

6. Po wizji w terenie stwierdzono liczne karpy. Czy w wycenie należy uwzględnić koszt usunięcia karp?

ODPOWIEDŹ

Nie należy.

7. Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać obustronne rowy przydrożne?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej nr 27.

8. Po wizji w terenie stwierdzono niestabilną nawierzchnię, która w lokalnych miejscach będzie wymagała wymiany gruntu. Czy w wycenie należy uwzględnić lokalne wymiany gruntu?

ODPOWIEDŹ

Nie.

9. Proszę o zmieszczenie przekrojów normalnych.

ODPOWIEDŹ

Jest to remont nawierzchni i Zamawiający nie posiada przekrojów normalnych.

10. Czy w wycenie przyjąć rozbiórkę wszystkich istniejących znaków?

ODPOWIEDŹ

Tak.

11. Proszę o potwierdzenie, że do przebudowy są dwa przepusty pod koroną drogi o długości 30 m.

ODPOWIEDŹ

Tak.

12. Czy istniejące przepusty po koroną drogi, których nie uwzględniono w przedmiarze należy przebudowywać?

ODPOWIEDŹ

Nie.

13. Proszę o potwierdzenie, że zjazdy mają mieć następującą konstrukcję: warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm, warstwa wiążąca AC 16 W gr. 4 cm, podbudowa z chudego betonu $R_m=6 \div 9$ Mpa gr. 20 cm; warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji $k>8$ m/d grub. 20cm, koryto o głęb. 44 cm.

ODPOWIEDŹ

Tak.

14. Proszę o potwierdzenie, że jezdnia ma mieć następującą konstrukcję: warstwa ścieralna SMA 16 JENA gr. 6 cm, warstwa wiążąca AC 16 W gr. 5 cm, siatka zbrojeniowa z włókien szklanych, warstwa wyrównawcza AC 16 W i profilowanie nawierzchni mieszanką 0/31,5 gr. 10 cm.

ODPOWIEDŹ

Tak.

15. Proszę o potwierdzenie, że przyjęta kategoria ruchu to KR2.

ODPOWIEDŹ

Tak.

16. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie odcinka próbnego dla warstwy wiążącej AC 16W?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli SSTWiORB przewiduje wykonanie odcinka próbnego to należy go wykonać na zasadach tam określonych.

17. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie odcinka próbnego dla warstwy wyrównawczej AC 16W?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli SSTWiORB przewiduje wykonanie odcinka próbnego to należy go wykonać na zasadach tam określonych.

18. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie odcinka próbnego dla warstwy ścieralnej SMA 16 JENA?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli SSTWiORB przewiduje wykonanie odcinka próbnego to należy go wykonać na zasadach tam określonych.

19. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie odcinka próbnego dla podbudowy z chudego betonu $R_m=6 \div 9$ Mpa?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli SSTWiORB przewiduje wykonanie odcinka próbnego to należy go wykonać na zasadach tam określonych.

20. Proszę o dołączenie planu zagospodarowania terenu w formacie dxf lub dwg.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający umieszcza PZT w pliku dwg.

CZEŚĆ 3

1. Proszę o potwierdzenie, że nie należy wykonywać oznakowania poziomego na części nr 3 zgodnie ze stałą organizacją ruchu. Jeśli należy wykonać proszę o wskazanie ilości oraz parametrów niezbędnych do wyceny.

ODPOWIEDŹ

Nie należy.

2. Na rysunku SOR Rys-1.2. znak E-4 został oznaczony jako znak E-18a. Proszę o zmianę nazwy na rysunku.

ODPOWIEDŹ

Należy uwzględnić znak zgodnie z jego grafiką.

3. Proszę o potwierdzenie, że nie należy w wycenie uwzględniać wycinki drzew. Jeśli należy, to proszę o załączenie zgody na wycinkę drzew.

ODPOWIEDŹ

Nie należy.

4. W przypadku konieczności wycinki drzew to koszt wycinki będzie traktowany jako robota dodatkowa, w wyniku, której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ

Nie przewiduje się wycinki drzew.

5. W przypadku konieczności wykonania nasadzeń to koszt nasadzeń będzie traktowany jako robota dodatkowa, w wyniku, której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ

Nie przewiduje się nasadzeń zastępczych.

6. Po wizji w terenie stwierdzono obecność karp. Czy w wycenie należy uwzględnić koszt usunięcia karp?

ODPOWIEDŹ

Nie należy.

7. Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać obustronne rowy przydrożne?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej nr 30.

8. Proszę o potwierdzenie, że do przebudowy są dwa przepusty pod koroną drogi o długości 12 m.

ODPOWIEDŹ

Należy wykonać jeden przepust o długości 12 m.

9. Czy istniejące przepusty po koroną drogi, których nie uwzględniono w przedmiarze należy przebudowywać?

ODPOWIEDŹ

Nie.

10. Proszę o zmieszczenie przekrojów normalnych.

ODPOWIEDŹ

Jest to remont nawierzchni i Zamawiający nie posiada przekrojów normalnych.

11. Czy w wycenie przyjąć rozbiórkę wszystkich istniejących znaków?

ODPOWIEDŹ

Tak.

12. Proszę o potwierdzenie, że zjazdy mają mieć następującą konstrukcję: warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm, warstwa wiążąca AC 16 W gr. 4 cm, podbudowa z chudego betonu $R_m=6 \div 9$ Mpa gr. 20 cm; warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji $k>8$ m/d grub. 20cm, koryto o głęb. 44 cm.

ODPOWIEDŹ

Tak.

13. Proszę o potwierdzenie, że jezdnia ma mieć następującą konstrukcję: warstwa ścieralna SMA 16 JENA gr. 6 cm, warstwa wiążąca AC 16 W gr. 5 cm, siatka zbrojeniowa z włókien szklanych, warstwa wyrównawcza AC 16 W.

ODPOWIEDŹ

Tak.

14. Proszę o potwierdzenie, że poszerzenie z brukowca ma mieć następującą konstrukcję: warstwa brukowca gr. 16 cm, podbudowa z chudego betonu $R_m=6 \div 9$ Mpa gr. 20 cm; warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji $k>8$ m/d grub. 25cm, koryto o głęb. 66 cm.

ODPOWIEDŹ

Tak.

15. Proszę o wskazanie lokalizacji dwóch przepustów do pod koroną drogi do przebudowy o długości 12 m zgodnie z przedmiarem.

ODPOWIEDŹ

Przepust jest widoczny na PZT.

16. Proszę o potwierdzenie, że przyjęta kategoria ruchu to KR2.

ODPOWIEDŹ

Tak.

17. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie odcinka próbnego dla warstwy wiążącej AC 16W?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli SSTWiORB przewiduje wykonanie odcinka próbnego to należy go wykonać na zasadach tam określonych.

18. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie odcinka próbnego dla warstwy wyrównawczej AC 16W?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli SSTWiORB przewiduje wykonanie odcinka próbnego to należy go wykonać na zasadach tam określonych.

19. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie odcinka próbnego dla warstwy ścieralnej SMA 16 JENA?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli SSTWiORB przewiduje wykonanie odcinka próbnego to należy go wykonać na zasadach tam określonych.

20. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie odcinka próbnego dla podbudowy z chudego betonu $R_m=6 \div 9$ Mpa?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli SSTWiORB przewiduje wykonanie odcinka próbnego to należy go wykonać na zasadach tam określonych.

21. Proszę o dołączenie planu zagospodarowania terenu w formacie dxf lub dwg.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający umieszcza PZT w pliku dwg.

22. W przedmiarze w poz. nr 8, 10, 13 podano powierzchnię z brukowca jako 128,62 m², natomiast w poz. nr 24 jest wartość = 271,06 m². Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie skąd wynika rozbieżność.

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć 128,62 m².

CZEŚĆ 4

1. W przedmiarze robót dla cz. 4 „Remont DP 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa - Bartoszyce na odcinku od msc. Kiertyny Małe do końca msc. Kiertyny Wielkie” w poz. 6 odnoszącej się do rozbiórki obrzeży brak jest ilości przedmiarowej. Proszę Zamawiającego o wskazanie ilości obrzeży do rozebrania.

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć 0.

2. Proszę o potwierdzenie, że nie należy wykonywać oznakowania poziomego na części nr 4 zgodnie ze stałą organizacją ruchu. Jeśli należy wykonać proszę o wskazanie ilości oraz parametrów niezbędnych do wyceny.

ODPOWIEDŹ

Nie należy.

3. Proszę o potwierdzenie, że nie należy w wycenie uwzględniać wycinki drzew. Jeśli należy, to proszę o załączenie zgody na wycinkę drzew.

ODPOWIEDŹ

Nie należy.

4. W przypadku konieczności wycinki drzew to koszt wycinki będzie traktowany jako robota dodatkowa, w wyniku, której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ

Nie przewiduje się wycinki drzew.

5. W przypadku konieczności wykonania nasadzeń to koszt nasadzeń będzie traktowany jako robota dodatkowa, w wyniku, której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ

Nie przewiduje się nasadzeń zastępczych.

6. Po wizji w terenie stwierdzono obecność karp. Czy w wycenie należy uwzględnić koszt usunięcia karp?

ODPOWIEDŹ

Nie należy.

7. Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać obustronne rowy przydrożne?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej nr 33.

8. Proszę o potwierdzenie, że do przebudowy są dwa przepusty pod koroną drogi o długości 24 m.

ODPOWIEDŹ

Tak.

9. Czy istniejące przepusty po koronę drogi, których nie uwzględniono w przedmiarze należy przebudowywać?

ODPOWIEDŹ

Nie.

10. Proszę o zmieszczenie przekrojów normalnych.

ODPOWIEDŹ

Jest to remont nawierzchni i Zamawiający nie posiada przekrojów normalnych.

11. Czy w wycenie przyjąć rozbiórkę wszystkich istniejących znaków?

ODPOWIEDŹ

Tak.

12. Proszę o potwierdzenie, że zjazdy mają mieć następującą konstrukcję: warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm, warstwa wiążąca AC 16 W gr. 4 cm, podbudowa z chudego betonu $R_m=6 \div 9$ Mpa gr. 20 cm; warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji $k>8$ m/d grub. 20cm, koryto o głęb. 44 cm.

ODPOWIEDŹ

Tak.

13. Proszę o potwierdzenie, że jezdnia ma mieć następującą konstrukcję: warstwa ścieralna SMA 16 JENA gr. 6 cm, warstwa wiążąca AC 16 W gr. 5 cm, siatka zbrojeniowa z włókien szklanych, warstwa wyrównawcza AC 16 W.

ODPOWIEDŹ

Tak.

14. Proszę o potwierdzenie, że poszerzenie z brukowca ma mieć następującą konstrukcję: warstwa brukowca gr. 16 cm, podbudowa z chudego betonu $R_m=6 \div 9$ Mpa gr. 20 cm; warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji $k>8$ m/d grub. 25cm, koryto o głęb. 66 cm.

ODPOWIEDŹ

Tak.

15. Proszę o potwierdzenie, że przyjęta kategoria ruchu to KR1.

ODPOWIEDŹ

Tak.

16. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie odcinka próbnego dla warstwy wiążącej AC 16W?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli SSTWiORB przewiduje wykonanie odcinka próbnego to należy go wykonać na zasadach tam określonych.

17. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie odcinka próbnego dla warstwy wyrównawczej AC 16W?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli SSTWiORB przewiduje wykonanie odcinka próbnego to należy go wykonać na zasadach tam określonych.

18. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie odcinka próbnego dla warstwy ścieralnej SMA 16 JENA?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli SSTWiORB przewiduje wykonanie odcinka próbnego to należy go wykonać na zasadach tam określonych.

19. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie odcinka próbnego dla podbudowy z chudego betonu $R_m=6 \div 9$ Mpa?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli SSTWiORB przewiduje wykonanie odcinka próbnego to należy go wykonać na zasadach tam określonych.

20. Proszę o dołączenie planu zagospodarowania terenu w formacie dxf lub dwg.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający umieszcza PZT w pliku dwg.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania do SWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć do dnia **22 czerwca 2023 r. do godz. 11:00** za pośrednictwem Platformy, pod adresem: <https://e-propublico.pl/>

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22 czerwca 2023 r. o godz. 11:30**.