

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZP.271.1.22.2025.RM

Kędzierzyn-Koźle, 24.04.2025

WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 w Kędzierzynie-Koźlu (etap III - parter i piwnice)"

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 1, 3, 5, 7, 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) – odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zmawiającego w dniu 22.04.2025 r, i modyfikuje treść SWZ jak wynika z udzielonych odpowiedzi.

Zestaw pytań nr 4 (pytanie) z dnia 22.04.2025 r.

Projekt na "Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 w Kędzierzynie Koźlu" powstał w 2020r. Na chwilę obecną zaprojektowana jednostka zewnętrzna VRF jest już wycofana z produkcji i zastąpiona nowym modelem. Od czasu przygotowania projektu zmieniły się warunki procedury pomiarów wydajności energetycznej prowadzone przez Eurovent, co spowodowało zmiany w wartościach współczynnika sprawności EER. Z uwagi na nowe metody pomiarów, nie ma na rynku jednostki zewnętrznej VRF, która spełni wymagany parametr EER."

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dokonuje zmiany współczynnika efektywności EER min.3,15 oraz wprowadza współczynnik SEER min. 6,2

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania plik pn. „Załącznik Nr 1A do Formularza oferty -TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI (parametry istotn) - akt. 24.4.25” – Uwzględniający powyższe zmiany (zmiany zaznaczone kolorem zielonym).

Zestaw pytań nr 5 (pytanie) z dnia 22.04.2025 r.

Czy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia aktualnego certyfikatu Eurovent dla jednostki zewnętrznej VRF, potwierdzającego spełnienie wymaganych parametrów?"

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Tak – Zamawiający wymagać będzie przedłożenia powyższego certyfikatu.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania plik pn.

- 1) „SWZ ZP.271.1.22.2025 - akt. 24.4.25” – Uwzględniający powyższą zmianę (zmiany zaznaczone kolorem zielonym w Rozdziale 3, 11 i 12**

- 2) „formularz oferty zał nr 1 do SWZ oraz załączniki 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7 do SWZ w wersji edytowalnej - akt. 24.4.25” – Uwzględniający powyższą zmianę (zmiana zaznaczona kolorem zielonym pkt 6 formularza ofertowego

Zamawiający zmienia terminy określone w SWZ w następujący sposób:

Składania ofert z dnia 25.04.2025 r. godz. 11:45 na dzień **28.04.2025 r. godz. 14:00.**

Otwarcia ofert z dnia 25.04.2025 r. godz. 12:00 na dzień **28.04.2025 r. godz. 14:15.**

Wadium należy wnieść w terminie do dnia **28.04.2025 r. do godz. 14:00.**

Termin związania ofertą z dnia 24.05.2025 r. na dzień **27.05.2025 r.**

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2025/BZP 00203827/01 z dnia 24.04.2025 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w którym uwzględniono przedłużenia terminów, o których mowa wyżej oraz dokonano modyfikacji treści pkt 5.8 Wykaz przedmiotowych środków dowodowych.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz zmianę, jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 i 286 ust. 5, 7 ustawy Pzp stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W imieniu Zamawiającego

Daniel BUL

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/