



Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

tel.: 24 267 68 39

fax.: 24 267 68 81

www.zdpplock.pl

e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

ZDP.T.2931/1/2025

Płock, dnia 04 marca 2025 roku

Wykonawcy - WSZYSCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: **Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień - Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że ścianki czołowe mogą zostać wykonane gotowych z materiałów prefabrykowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami może zostać wykonane ze ścianek czołowych prefabrykowanych

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur polietylenowych spiralnie karbowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur polietylenowych spiralnie karbowanych.

Pytanie nr 3

Prosimy o załączenie SST dot. wykonania warstwy ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20% grub. 25 cm (poz.19 d.3. przedmiaru).

Odpowiedź:

Warstwę tę należy wykonać zgodnie z SST D-04.04.02A podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego.

Pytanie nr 4

Prosimy o załączenie SST dot. wykonania warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntem stabilizowanym spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 15 cm (poz.20 d.3. przedmiaru).

Odpowiedź:

Warstwę tę należy wykonać zgodnie z SST D-04.05.01A podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku
/—/
mgr inż. Marcin Błaszczuk