

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „**Rozbudowę i przebudowę części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II - CZĘŚĆ II (stan surowy zamknięty, ściany działowe i instalacje wewnętrzne)**” – znak sprawy **Z.II.260.009.Zp.2023**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1.** Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.02.2023 r.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień 28.02.2023 i poinformował o tym fakcie Wykonawców za pośrednictwem platformy on-line, działającej pod adresem <https://e-propublico.pl> w dniu 21.02.2023 r.

**Pytanie nr 2.** Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalne jest modyfikowanie przedmiaru robót?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest modyfikowanie przedmiaru robót, który jest elementem pomocniczym.

**Pytanie nr 3.** Prosimy o potwierdzenie, że segmenty „A” ÷ „E” zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunkach branży budowlanej (np. rys. 2A) nie wchodzi w zakres przetargu. Jednocześnie wnosimy o wyraźne wskazanie na rzucie zakresu budynku wchodzącego w zakres przetargu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że segmenty „A” ÷ „E” nie wchodzi w zakres przetargu (dotyczy budynku nr 1 zgodnie z planem zagospodarowania).

**Pytanie nr 4.** Wykonawca wnosi o zmianę §7 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ poprzez przyjęcie, że:

*„1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne fakturami częściowymi raz w miesiącu, wystawianymi zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym, potwierdzonym protokołem częściowego odbioru wykonanych robót, zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót oraz fakturą końcową wystawioną po wykonaniu przedmiotu umowy.”*

Zaproponowany przez Zamawiającego zapis jest niekorzystny dla samego Zamawiającego, a co za tym idzie dla finansów publicznych. Rozliczenie wynagrodzenia w drodze jednej faktur po odbiorze końcowym, a więc po wykonaniu wszystkich robót, oznacza że faktyczny ciężar ponoszenia kosztów całej inwestycji spoczywać będzie na wykonawcy. Potencjalny wykonawca zmuszony do prefinansowania inwestycji trwającej 8 miesięcy, uwzględni w wycenie oferty zwiększone koszty i ryzyka z tym związane, co przełoży się na wysokość składanych ofert. Zmiana sposobu rozliczenia wynagrodzenia poprzez zwiększenie ilości transz wynagrodzenia w trakcie realizacji, zwiększy płynność inwestycji, a to zminimalizuje opisane ryzyko. Ponadto, przy tak niekorzystnym dla wykonawców finansowaniu inwestycji, wielu z nich nie zdecyduje się na złożenie oferty w postępowaniu, mimo iż posiadają zdolność do realizacji zamówienia. Zapisy § 7 ust. 1 wzoru umowy stanowią barierę ograniczającą potencjalnym wykonawcom dostęp do zamówienia publicznego, co ogranicza konkurencję. Tymczasem zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 15.10.2019 r. w sprawie I GSK 1455/18 „Zasady p.z.p. mają zapewnić

efektywne wydatkowanie środków publicznych oraz zapewnić dostęp do zamówień publicznych podmiotom zainteresowanym i zdolnym do wykonania zamówienia publicznego”. Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 25.08.2017 r. w sprawie VIII SA/Wa 13/17 „Zamawiający nie może tworzyć i wprowadzać nieuzasadnionych barier ograniczających prawo oferentów do wzięcia udziału w przetargu, nie może również działać w sposób, który będzie eliminować z udziału w postępowaniu określonej grupy wykonawców albo też stwarzać określonej grupie uprzywilejowanej pozycji”. Mając powyższe na uwadze wnosimy o zmianę §7 ust. 1 wzoru umowy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w załączniku nr 9 do SWZ (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY) w §7, który otrzymuje brzmienie:**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne częściami po wykonaniu danego zakresu (etapu) robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik nr 2 do Umowy), na podstawie faktur, które zostaną wystawione po potwierdzeniu wykonania danego zakresu robót w protokole częściowym odbioru robót.
2. Po zakończeniu robót Wykonawca wystawi fakturę końcową na dotychczas nierozliczone roboty, po potwierdzeniu wykonania całości robót objętych umową.
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.
4. Zapłata za wykonane roboty nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy nr \_\_\_\_\_ w terminie do \_\_\_\_ dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
5. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**Zmodyfikowana treść SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://e-propublico.pl> w dniu 23/02/2023 r.**

**Pytanie nr 5.** Zgodnie z SWZ „Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych”. Jednocześnie zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót budowlanych Poz. 15 i Poz. 16 zakładają wykonanie robót z materiałów powierzonych przez Inwestora. Prosimy o potwierdzenie, że dla wskazanych pozycji nie należy uwzględniać zakupu materiałów (styropianu).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że nie należy uwzględniać zakupu styropianu, który zostanie wykorzystany do wykonania ocieplenia posadzki poddasza.**

**Pytanie nr 6.** Przedmiary robót nie uwzględniają wykonania nadproży w ścianach murowanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić i wykonać nadproża.**

**Pytanie nr 7.** Zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót należy wykonać murowanie ścian działowych. Jednocześnie w ścianach murowanych przewiduje się wykonanie otworów drzwiowych. Zamieszczone w dokumentacji przetargowej zestawienie stolarki drzwiowej nie określa wymiaru otworu w świetle muru. Z uwagi na fakt, że dostawa i montaż stolarki drzwiowej nie jest przedmiotem postępowania przetargowego wnosimy o uzupełnienie informacji odnośnie wymiaru otworu dla drzwi w świetle muru.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Należy zachować otwory pod montaż drzwi o następujących wymiarach:**

- dla stolarki o szerokości 90 cm otwory 103 cm i należy zachować wysokość 210 cm w stanie wykończonym posadzek i po tynkach ościeży,
- dla stolarki aluminiowej do szerokości drzwi należy dodać po 18 cm i należy zachować wysokość 210 cm w stanie wykończonym posadzek i po tynkach ościeży.

**Pytanie nr 8.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót nie wchodzi murowanie kanałów wentylacyjnych. Przedmiar nie uwzględnia tego rodzaju prac.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że w zakres robót nie wchodzi murowanie kanałów wentylacyjnych.**

**Pytanie nr 9.** Zgodnie z przedmiarem robót w zakres postępowania przetargowego wchodzi docieplenie szybu windy. Prosimy o wyjaśnienie zakresu prac ponieważ zgodnie z zamieszczoną dokumentacją szyb windy znajdujący się w osiach 1÷5/A÷F jest szybem wewnętrznym, natomiast z rzutów poszczególnych kondygnacji (w tym również poddasza) nie wynika taki zakres prac. Prosimy o wskazanie na rysunku miejsca wykonywania robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z rysunkiem zamiennym, przekrój A-A i rzut poddasza (dotyczy klatki schodowej).

**Pytanie nr 10.** Prosimy o potwierdzenie, że tynkowanie ścian od wewnątrz szybu windowego nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że tynkowanie ścian od wewnątrz szybu windowego nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

**Pytanie nr 11.** Pozycje przedmiaru robót nie uwzględniają tynkowania ościeży okiennych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić i wykonać tynki ościeży okiennych.

**Pytanie nr 12.** Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić tynkowanie ościeży okiennych w części przewidzianej pod montaż parapetu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić i wykonać tynkowanie ościeży okiennych w części przewidzianej pod montaż parapetu.

**Pytanie nr 13.** Prosimy o potwierdzenie, że nie ma konieczności tynkowania muru w zakresie ościeży drzwiowych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić i wykonać tynkowanie muru w zakresie ościeży drzwiowych.

**Pytanie nr 14.** Prosimy o informację czy należy wykonać tynkowanie sufitów i ścian powyżej sufitów podwieszanych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że powyżej sufitów podwieszanych należy wykonać tynkowanie ścian.

**Pytanie nr 15.** Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż parapetów wewnętrznych nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż parapetów wewnętrznych nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

**Pytanie nr 16.** Wszystkie wykonane ściany żelbetowe nie mają wypełnionych otworów pozostałych po ściągach szalunkowych wykorzystywanych podczas betonowania ścian. Prosimy o podanie ilości oraz uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związanych z zamykaniem otworów po ściągach.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że otwory po ściągach w ilości ok. 900 należy wypełnić masami cementowymi.

**Pytanie nr 17.** Prosimy o potwierdzenie, że malowanie ścian i sufitów wewnętrznych nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że malowanie ścian i sufitów wewnętrznych nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

**Pytanie nr 18.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres postępowania nie wchodzi wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

**Pytanie nr 19.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi instalacja c.t. do nagrzewnic central wentylacyjnych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że instalacja c.t. do nagrzewnic central wentylacyjnych nie wchodzi w zakres postępowania.

**Pytanie nr 20.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi rozbudowa rozdzielacza o obieg c.o. i c.t. w wymiennikowni, a odejście c.o. i c.t. na rozdzielaczu jest już istniejące. A jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres postępowania nie wchodzi rozbudowa rozdzielacza o obieg c.o. i c.t. w wymiennikowni.

**Pytanie nr 21.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi instalacja tranzytowa rurociągów c.o. i c.t. do wymiennikowni, prowadzona w piwnicy w rurach preizolowanych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres postępowania nie wchodzi instalacja tranzytowa rurociągów c.o. i c.t. do wymiennikowni, prowadzona w piwnicy w rurach preizolowanych.

**Pytanie nr 22.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi dostawa i montaż grzejników wraz z zaworami grzejnikowymi i głowicami termostatycznymi.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres postępowania nie wchodzi dostawa i montaż grzejników wraz z zaworami grzejnikowymi i głowicami termostatycznymi.

**Pytanie nr 23.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi dostawa i montaż białego montażu i armatury.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres postępowania nie wchodzi dostawa i montaż białego montażu i armatury.

**Pytanie nr 24.** Czy projektowane przewody kanalizacji sanitarnej niskosumowej, rury instalacji wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej i rury instalacji c.o. i gazów medycznych należy prowadzić po wierzchu ścian czy w brzdach.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej niskosumowej, rury instalacji wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej i rury instalacji c.o. i gazów medycznych należy prowadzić w szachtach i brzdach – niedopuszczalne jest prowadzenie po wierzchu ścian.

**Pytanie nr 25.** Jeżeli w brzdach to prosimy o uzupełnienie przedmiarów wod.-kan., c.o. i gazów medycznych o roboty budowlane t.j. bruzdy, przekucia, uzupełnienia bruzd, zamurowania itp.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** W ofercie należy uwzględnić i wycenić dodatkowe roboty t.j. bruzdy, przekucia, uzupełnienia bruzd, zamurowania itp.

**Pytanie nr 26.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi wymiana kanalizacji pod posadzkowej d = 200 mm, L = 30,2 mb i d = 160 mm, L = 59,0 mb.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres postępowania nie wchodzi wymiana kanalizacji pod posadzkowej.

**Pytanie nr 27.** Jeśli w zakres robót wchodzi wymiana kanalizacji pod posadzkowej prosimy o uzupełnienie przedmiarów i podanie ilości i rodzaju robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że w zakres postępowania nie wchodzi wymiana kanalizacji pod posadzkowej.

**Pytanie nr 28.** Prosimy także o uzupełnienie przedmiarów instalacyjnych o roboty ziemne dla kanalizacji pod posadzkowej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zakres prac nie obejmuje robót ziemnych.

**Pytanie nr 29.** Brak w przedmiarze robót rury ochronnej RO 250 mm, L = 3,0 m na przyłączy kanalizacji sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić i wycenić rurę ochronną RO 250 mm, L = 3,0 m na przyłączy kanalizacji sanitarnej.

**Pytanie nr 30.** Czy wykonanie maszynowni sprężonego powietrza medycznego jest przedmiotem przetargu? Brak w przedmiarach robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Wykonanie maszynowni sprężonego powietrza medycznego nie jest przedmiotem przetargu. Instalację sprężonego powietrza należy doprowadzić do pomieszczenia maszynowni.

**Pytanie nr 31.** Czy zaprojektowane filtry poz. 3, 4, 5 są do wyceny, gdyż filtry wstępne i dokładne są już wbudowane w sprężarkach, a ponadto filtry dokładne i węglowe są wbudowane w zaprojektowanych osuszaczach adsorpcyjnych medycznych i jedyny pożytek z tych filtrów to będą straty sprężonego powietrza na instalacji i zwiększone koszty serwisu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Wykonanie instalacji nie obejmuje urządzeń sprężarkowni.

**Pytanie nr 32.** Czy zaprojektowany agregat próżni jest przedmiotem przetargu? Brak w przedmiarach robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Agregat próżni nie jest przedmiotem przetargu.

**Pytanie nr 33.** Czy zestawy nadłóżkowe, mosty sufitowe są przedmiotem przetargu? Brak w przedmiarach robót. Jeśli tak, to proszę o podanie specyfikacji wyposażenia.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zestawy nadłóżkowe i mosty sufitowe nie są przedmiotem przetargu.

**Pytanie nr 34.** Czy sygnalizatory zewnętrzne stanu gazów medycznych są przedmiotem przetargu? Brak w przedmiarach robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Sygnalizatory stanu gazów medycznych należy wykonać zgodnie z pozycją nr 52 – 54 Przedmiaru robót.

**Pytanie nr 35.** Czy załączony do przetargu przedmiar robót jest elementem pomocniczym, a wycenę instalacji gazów medycznych należy opracować zgodnie z Projektem wykonawczym ZUB "KONZBUD".

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Przy wycenie należy uwzględnić cały zakres robót wymagany projektem w zakresie instalacji.

**Pytanie nr 36.** Proszę o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych są po stronie Inwestora, natomiast koszt robocizny serwisu instalacji gazów medycznych po stronie podwykonawcy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji, bez dostawy urządzeń wymagających serwisowania.

**Pytanie nr 37.** Prosimy o potwierdzenie, że przetarg nie obejmuje wykonania robót instalacyjnych w istniejącym budynku szpitala, za wyjątkiem włączenia do instalacji gazów medycznych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że przetarg nie obejmuje wykonania robót instalacyjnych w istniejącym budynku szpitala, za wyjątkiem podłączenia C.O. i C.W.U. do kotłowni.

**Pytanie nr 38.** Prosimy o potwierdzenie, że miejsce włączenia nowo powstającej instalacji gazów medycznych będzie istniejąca skrzynia zaworowo-metryczna.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że brak jest skrzyni zaworowo-metrycznej, a nowo powstającą instalację gazów medycznych należy włączyć do istniejących rurociągów.

**Pytanie nr 39.** Prosimy o potwierdzenie, że przetarg obejmuje dostawę i montaż punktów poboru podtynkowych, zabudowanych w puszkach z tworzywa sztucznego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że przetarg obejmuje dostawę i montaż punktów poboru podtynkowych, zabudowanych w puszkach z tworzywa sztucznego.

**Pytanie nr 40.** Prosimy o potwierdzenie, że przetarg nie obejmuje wykonania wyrzutu agregatu próżni oraz czerpni powietrza w sprężarkowni.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że zgodnie z przedmiarem robót poz. nr 38 i 39 przetarg obejmuje wykonanie wyrzutni oraz czerpni.

**Pytanie nr 41.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres instalacji elektrycznych wchodzi wyłącznie zakres uwzględniony w przedmiarze branży elektrycznej, tzn. wykonanie oprzewodowania i okablowania, bez dostawy i montażu urządzeń i osprzętu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres instalacji elektrycznych wchodzi wyłącznie zakres uwzględniony w przedmiarze branży elektrycznej, tzn. wykonanie oprzewodowania i okablowania, bez dostawy i montażu urządzeń i osprzętu.

**Pytanie nr 42.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferty nie wchodzi wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku, a wyłącznie instalacje elektryczne wewnętrzne.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres oferty nie wchodzi wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku lecz wyłącznie instalacje elektryczne wewnętrzne.

**Pytanie nr 43.** W zamieszczonej dokumentacji przetargowej, dla kondygnacji II piętra nie określono gdzie znajdują się sufity podwieszone. Prosimy o potwierdzenie, że sufity podwieszone projektowane są we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem klatki schodowej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że wykonanie sufitów podwieszanych dotyczy wszystkich kondygnacji (kondygnacja II piętra analogiczna jak I piętra).

**Pytanie nr 44.** Prosimy o informację, czy oprzewodowanie i okablowanie instalacji elektrycznych należy wykonać, zgodnie z przedmiarem, przewodami YDY o klasie reakcji na ogień Eca, czy zgodnie z normami CPR przewodami o klasie reakcji na ogień B2ca.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Oprzewodowanie i okablowanie instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z normami CPR przewodami o klasie reakcji na ogień B2ca.

**Pytanie nr 45.** Z wyjaśnień Zamawiającego z dnia 17/02/2023 wynika, że rezygnuje on z budowy nowych źródeł zasilania dla spr. pow. medycznego i próżni, a także z projektu wykonawczego na GM wynika również że projektowana instalacja tlenu spr. pow. med. i próżni ma być włączona do istniejących rurociągów. Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że poprzez wpięcie nowej instalacji tlenu, spr. pow. i próżni do rurociągów istniejących zapewnia on iż istniejące źródła zasilania posiadają wymaganą wydajność oraz spełniają aktualną normę PN EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część 1: "Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni".

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że wpięcie nowej instalacji zostało określone w projekcie technicznym.

**Pytanie nr 46.** Jeśli nie posiadają one wymaganej wydajności i nie spełniają w/w normy to czy Zamawiający przewiduje rozbudowę w/w źródeł jako oddzielne postępowanie przetargowe czy też nie?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie przewiduje rozbudowy instalacji tlenu.

**Dyrektor  
SPZZOZ w Nisku**

*Paweł Tofil*

*/podpisano elektronicznie/*