

Łapanów dnia: 2025-04-15

**Gmina Łapanów**

Łapanów 34

32-740 Łapanów

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Łapanów.**

Numer referencyjny: IFS.III.271.7.2025

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Łapanów**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:


#### Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach Zadania nr 2 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej cz. II w m. Chrostowa” sieciowa przepompownia ścieków ma zostać przystosowana oraz włączona do systemu monitoringu?

#### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pompownia ma mieć możliwość przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sieć GPRS z włączeniem do istniejącego systemu monitoringu.

Zamawiający

  
WÓJT  
GMINY ŁAPANÓW  
Paweł Piszczot