



# RZUT II PIĘTRA

## 1:100

### UWAGI:

1. Montaż elementów systemu przyzywowego zgodnie z wytycznymi producenta.
2. Typy zastosowanych przewodów jak na schemacie instalacji.
3. Prowadzenie przewodów w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym oraz p/t w rurkach karbowanych.
4. Wszystkie przejścia i przepusty instalacyjne przez przegrody oddzieleni pożarowych należy wykonać w systemie ochrony pożarowej o klasie ochrony EI odpowiadającej klasie przegrody przez którą przechodzą, np. przy użyciu masy ognioochronnej lub przepustów ppoż.

<div><div>KONZBUD</div><div></div></div>		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH <b>"KONZBUD"</b> inż. Zbigniew Konopka  37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23 tel/fax: 015/8448440  tel kom: 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl	
Inwestycja:  ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU <b>SYSTEM PRZYWOŁAWCZY</b>			
Adres: 37-400 NISKO UL. KOŚCIUSZKI 1 DZIAŁKI NR 1743/1, 1743/2, 1744/3, 1746, 1747 OBRĘB: 0001 NISKO - MIASTO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181205_4 NISKO			
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. KOŚCIUSZKI 1 37-400 NISKO			
Branża: ELEKTRYCZNA		Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY	
Projekt NR -	Nazwa rysunku PLAN INSTALACJI - II PIĘTRO		Skala: 1:100
	Imię Nazwisko	Nr. upraw.	Podpis
PROJEKTANT	inż. Adam Hara	230/TBG/94	07.2023
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. M. Rolek	PDK/0074/ POOE/05	07.2023
DATA MODYFIKACJI		Nr.Rys. 5	
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli			