


RZUT I PIĘTRA

1:100

UWAGI:

- Montaż elementów systemu przyzywowego zgodnie z wytycznymi producenta.
- Typy zastosowanych przewodów jak na schemacie instalacji.
- Prowadzenie przewodów w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym oraz p/t w rurkach karbowanych.
- Wszystkie przejścia i przepusty instalacyjne przez przegrody oddzieleni pożarowych należy wykonać w systemie ochrony przeciwpożarowej o klasie ochrony EI odpowiadającej klasie przegrody przez którą przechodzą, np. przy użyciu masy ognioochronnej lub przepustów ppoż.

<div></div>	<div>ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH</div> <div>"KONZBUD"</div> <div>inż. Zbigniew Konopka</div> <div><div>37-464 Stalowa Wola</div><div>ul. Żurawia 23</div><div>tel/fax: 015/8448440</div></div> <div><div>tel kom: 0 601 531 895</div><div>e-mail: biuro@konzbud.pl</div><div>http://www.konzbud.pl</div></div>			
Inwestycja:				
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU				
SYSTEM PRZYWOŁAWCZY				
Adres: 37-400 NISKO UL. KOŚCIUSZKI 1				
DZIAŁKI NR 1743/1, 1743/2, 1744/3, 1746, 1747				
OBRĘB: 0001 NISKO - MIASTO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181205_4 NISKO				
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ				
UL. KOŚCIUSZKI 1 37-400 NISKO				
Branża:		Stadium projektu:		
ELEKTRYCZNA		PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY		
Projekt NR	Nazwa rysunku			Skala:
-	PLAN INSTALACJI - I PIĘTRO			
	Imię Nazwisko	Nr. upraw.	Podpis	1:100
PROJEKTANT	inż. Adam Hara	230/TBG/94	07.2023	Nr.Yrs.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. M. Rolek	POOE/05	07.2023	
DATA MODYFIKACJI				
4				
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli				