



RZUT III PIĘTRA

1:100

- UWAGI:**
1. Montaż elementów systemu przyzywowego zgodnie z wytycznymi producenta.
 2. Typy zastosowanych przewodów jak na schemacie instalacji.
 3. Prowadzenie przewodów w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym oraz p/t w rurkach karbowanych.
 4. Wszystkie przejścia i przepusty instalacyjne przez przegrody oddzieleni pożarowych należy wykonać w systemie ochrony pożarowej o klasie ochrony EI odpowiadającej klasie przegrody przez którą przechodzą, np. przy użyciu masy ognioochronnej lub przepustów ppoż.

<div><div>KONZBUD</div><div>ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "KONZBUD" inż. Zbigniew Konopka 37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23 tel/fax: 015/8448440</div><div>tel kom: 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl</div></div>	
Inwestycja: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU	
SYSTEM PRZYWOŁAWCZY	
Adres: 37-400 NISKO UL. KOŚCIUSZKI 1 DZIAŁKI NR 1743/1, 1743/2, 1744/3, 1746, 1747 OBRĘB: 0001 NISKO - MIASTO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181205_4 NISKO	
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. KOŚCIUSZKI 1 37-400 NISKO	
Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY
Projekt NR -	Nazwa rysunku PLAN INSTALACJI - III PIĘTRO
Imie Nazwisko Nr. upraw. Podpis Data	
PROJEKTANT inż. Adam Hara	230/TBG/94 07.2023
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. M. Rolek	PKD/0074/ POOE/05 07.2023
DATA MODYFIKACJI	
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli	