



## RZUT PARTERU

### 1:100

#### UWAGI:

- Montaż elementów systemu przyzywowego zgodnie z wytycznymi producenta.
- Typy zastosowanych przewodów jak na schemacie instalacji.
- Prowadzenie przewodów w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym oraz p/t w rurkach karbowanych.
- Wszystkie przejścia i przepusty instalacyjne przez przegrody oddzieleni pożarowych należy wykonać w systemie ochrony pożarowej o klasie ochrony EI odpowiadającej klasie przegrody przez którą przechodzą, np. przy użyciu masy ognioochronnej lub przepustów ppoż.

<div><div>KONZBUD</div><div></div></div>		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "KONZBUD" inż. Zbigniew Konopka  37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23 tel/fax:/015/8448440				tel kom: 0 601 531 895 e-mail:biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl	
Inwestycja:							
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU SYSTEM PRZYWOŁAWCZY							
Adres: 37-400 NISKO UL. KOŚCIUSZKI 1 DZIAŁKI NR 1743/1, 1743/2, 1744/3, 1746, 1747 OBRĘB: 0001 NISKO - MIASTO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181205_4 NIS							
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. KOŚCIUSZKI 1 37-400 NISKO							
Branża: ELEKTRYCZNA				Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY			
Projekt NR -		Nazwa rysunku PLAN INSTALACJI - PARTER					Skala: 1:1
		Imie Nazwisko		Nr. upraw.		Podpis	Data
PROJEKTANT		inż. Adam Hara		230/TBG/94			07.2023
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. M. Rolek		PDK/0074/ POOE/05			07.2023
DATA MODYFIKACJI							
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, b pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli							