

Mogilany dnia: 2024-07-19

Gmina Mogilany

Rynek 2

32-031 Mogilany

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Libertowie wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2024

Dodatkowe WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Mogilany**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zamawiający dodatkowo informuje/wyjaśnia co następuje:

1. Załącza się dodatkowe rysunki rzutów fragmentów budynku obrazujące przebieg instalacji gazowej do obydwóch kotłowni.
2. Załącza się rzut piętra dobudówki w zakresie instalacji wod-kan, ze względu na to, że w załączniku nr 8 do SWZ został zamieszczony zdublowany rzut parteru w tym zakresie.
3. Wyjaśnia się, iż:
 - a) dla wykonania opaski betonowej z kostki brukowej wokół wszystkich budynków: zabytkowej części, nowej części, dobudówki - należy przyjąć warstwy adekwatne jak dla wykonania chodników, szerokość opaski w miejscach gdzie nie zbiega się ona z chodnikiem/placem utwardzonym przy budynku- to 60 cm łącznie z szerokością obrzeża betonowego,



GMINA MOGILANY

**POLSKI
ŁAD**



BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

- b) przedmiotem zamówienia objęte są do wykonania odwodnienia liniowe pomiędzy zabytkową i nową częścią (tj. odtworzenie w miejscach dotychczas istniejących), wykonanie nowych odwodnień liniowych z systemowych korytek z polimerbetonu o szer. 20 cm, wys. 20 cm, przykrytych kratą żeliwną. Odprowadzenie wody z odwodnień liniowych do istniejących odpływów do kanalizacji deszczowej.
- c) dodatkowo wyjaśnia się, iż w nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 18.07.2024 r., schody zewnętrzne do budynków należy wykonać ze stopni z bloków betonowych o przekroju 15 x 35 cm i dł. 100 cm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonania). Schody zewnętrzne do wykonania z bloków betonowych tj. dwa wejścia: wejście do części zabytkowej od strony wschodniej od strony parkingu (wskazane na PZT); wejście do budynku, łącznik pomiędzy zabytkową a nową częścią budynku, od strony północnej (wskazane na PZT).

Na oryginale podpisał:

WÓJT

Jerzy Przeworski