

Malanów dnia: 2024-05-27

Gmina Malanów

ul. Turecka 16

62-709 Malanów

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak sprawy: RI.271.5.2024.WS

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na „**Zagospodarowanie centrum wsi Bibianna**” – znak sprawy **RI.271.5.2024.WS**
Zamawiający, Gmina Malanów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

1. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 23.05.2024r. Ad.8 wg. pozycji nr 46 przedmiaru robót należy wbudować krawężniki bezpieczne wokół boiska wielofunkcyjnego tymczasem w tej pozycji przedmiaru jest określone przeznaczenie obrzeży wokół placu zabaw i boiska do siatkówki. Prosimy o wyszczególnienie ile metrów obrzeży należy przyjąć dla: boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki i placu zabaw.
2. Czy Zamawiający potwierdza posadowienie obrzeży i krawężników bez ławy betonowej przy nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1. W poz. 46 - należy przyjąć 263,1m² krawężnika bezpiecznego:

- boisko wielofunkcyjne 120,40m²
- plac zabaw 76,7m²
- boisko do siatkówki plażowej 66m²

Ad.2. Wszystkie obrzeża i krawężniki posadzić na ławach betonowych.

Zamawiający