

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza

ul. Warszawska 2

52-114 Wrocław

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na demontażu istniejących drzwi oraz montażu nowych drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych wraz z przygotowaniem instalacji pod system kontroli dostępu i elektrozamkniętych.

Numer referencyjny: ZP/TP/28/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 10

Proszę o wyjaśnienie zapisu w SWZ dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia. W pkt. 4.1 zapisano, że w zakresie zamówienia jest montaż drzwi wraz z przygotowaniem instalacji pod system kontroli dostępu i elektrozamkniętych. Proszę o wskazanie w jakim zakresie i przy których drzwiach należy tę instalację przygotować, ponieważ w udostępnionej dokumentacji brak takiego opisu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający przez zapis: „montaż drzwi wraz z przygotowaniem instalacji pod system kontroli dostępu” rozumie wyprowadzenie instalacji elektrycznej niskoprądowej w każdych drzwiach, ponieważ Zamawiający na obecnym etapie nie wie, w których drzwiach taka kontrola dostępu będzie konieczna. Wyprowadzona instalacja ma być zakończona puszką przy drzwiach.

Drzwi w których mają być zastosowane elektrozamkniętych zostały określone w zestawieniu stolarki drzwiowej (kolumna 9)

(-) Zamawiający