

Koźminek, 10.02.2025

Gmina Koźminek

ul. Tadeusza Kościuszki 7

62-840 Koźminek

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko".

Numer referencyjny: RIR ZPiFS.271.2.1.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Koźminek**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W odpowiedzi na pytanie (Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)_04022025) Pytanie nr.15 dopuszczają państwo optymalizator do dwóch modułów (2:1), za to w odpowiedziach z dnia 07.02 (Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)_07022025) Pytanie nr.3 odpowiadacie, że każdy moduł musi mieć podgląd co przeczy użyciu optymalizatora 2:1 gdyż przy użyciu tego optymalizatora nie będzie podglądu na każdy z modułów. Proszę o sprostowanie tych odpowiedzi.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający koryguje odpowiedź na pytanie nr 15 z dnia 4 lutego 2025 r. w sposób następujący:

„Zamawiający wymaga montażu optymalizatora oddzielnie dla każdego modułu fotowoltaicznego zgodnie z przedmiarem robót”.


BURMISTRZ
Monika Nowak