

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

P. Kuśmierz
do real. 08.04.2022
Ziemkowski



URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
08-04-2022
Wpłynięto:
L.dz. 928 km

Kędzierzyn-Koźle, 2022-04-06

OSR-IUC.7012.9.2022.DK

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji w miejscu

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 29.03.2022 r. Nr IRE-DS.7011.12.2022.AK w sprawie wydania warunków technicznych w zakresie oświetlenia ulicznego dla zadania pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia przy ul. Wiosennej – w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy”, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

WARUNKI TECHNICZNE

1. Ulica Wiosenna na początkowym odcinku (około 60 metrów) oświetlana jest oprawami sodowymi należącymi do Tauron Nowe Technologie S.A., które zamontowane są na słupach niskiego napięcia Tauron Dystrybucja S.A. Na pozostałym odcinku droga jest nieoświetlona.
W przypadku inwestycji związanej z przebudową przedmiotowej drogi zaleca się budowę nowego oświetlenia na całym jej odcinku.
2. Najbliższym miejscem zasilania jest gminna szafka oświetlenia ulicznego SOU-5376 znajdująca się przy skrzyżowaniu ulic Jana Brzechwy i Wiosennej.
3. Projektowana instalacja winna uwzględniać rozwiązania oszczędnościowe obniżające zużycie energii elektrycznej.
4. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy ze źródłami światła typu LED, wyposażone w zasilacz DALI lub 0-10V, z zabudowanym sterownikiem firmy APANET Green System lub PHILIPS oraz bezpłatnym dostępem do systemu sterowania, zarządzania i monitoringu oświetleniem na okres 10 lat od jego wdrożenia.
5. Słupy należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne, na których nadrukowane będą cyfry koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle.
6. Proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Energetykiem Miejskim.

Sprawę prowadzi: Daniel Kiełkiewicz

Tel. 77 40 50 386


ENERGETYK
MIEJSKI
Daniel Kiełkiewicz





Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Załącznik do pisma nr OSR-IUC.7012.9.2022.DK



-  proponowany zakres inwestycji
-  Szafka oświetlenia ulicznego SOU-5376