

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału
Pediatricznego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 8/8PN/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

- Proszę o potwierdzenie, że zamawiający nie wymaga wyposażenia m.in. dezynfektora (zgodnie z odpowiedzią na pytanie z dnia 25.03.2025r.)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza iż nie wymaga wyposażenia zgodnie z odpowiedzią na pytanie z dnia 25.03.2025r.

- Zgodnie z odpowiedzią na pytanie z dnia 25.03.2025r. proszę o potwierdzenie, że wymiana okien nie jest objęta postępowaniem (pozycja w przedmiarze architektonicznym 69 d.1 Dostawa i montaż okien O2)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż okna zewnętrzne na piętrze nie są przewidziane do wymiany.

- Proszę o potwierdzenie, iż demontaż i ponowny montaż kolidujących paneli nad łózkowych jest po stronie wykonawcy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.



- Proszę o potwierdzenie, iż zamontowane drzwi na piętrze 4 oraz parter izba przyjęć są przystosowane do wykonania KD (są wyposażone m.in. w elektrozaczepy) oraz posiadają wymaganą odporność pożarową

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamontowane drzwi posiadają wymaganą odporność pożarową.

- Proszę o potwierdzenie, iż remont klatek schodowych zakłada jedynie uzupełnienie ubytków w ścianach a nie skucie wszystkich tynków.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

- Proszę o podanie typu lamp ewakuacyjnych na klatkach schodowych celem zachowania obecnej typologii.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje iż, istniejącą oprawę liniową o mocy 18 Vat Zamawiający ma zamiary wymienić na oświetlenie ledowe o podobnych parametrach technicznych co istniejące oświetlenie, jednakże do ustalenia z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Proszę o potwierdzenie, że konstrukcja stalowa zabudowy strefy wejściowej zostaje bez zmian, po stronie wykonawcy zostaje stolarka aluminiowa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż zostaje bez zmian.

- ". W ramach zadania należy podłączyć i uruchomić istniejące systemy ppoż. z piętra 4, izby przyjęć i szatni. Centrala umieszczona w punkcie pielęgniarstwa piętro 3." - proszę o udostępnienie projektów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dokumentacja została udostępniona.

- Proszę o potwierdzenie, iż piętro III w całości będzie udostępnione wykonawcy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza iż piętro III zostanie udostępnione Wykonawcy.

- Proszę o potwierdzenie, że po stronie wykonawcy jest naprawa bądź wymiana klapy oddymiającej, jeśli po podaniu napięcia okaże się nie sprawna.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza.

- Proszę o potwierdzenie, że przedmiary branży sanitarnej są kompletne, brak rurociągów - prosimy o uzupełnienie

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Na 3 piętrze należy podłączyć punkty do odpowiednich pionów, które są wymienione na nowe.

Zamawiający