



# Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.

Ldz. TT.340.AR.120-143/22-1/1306/KW/2022

P. Kubiś

do real.

16.09.2022

Bienkowski

URZĄD MIASTA

Kędzierzyn-Koźle

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Wpłynęło: 15.09.2022

L.dz. 2374

Kędzierzyn – Koźle, dnia 13 września 2022



Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Wydział Inwestycji  
Remontów i Eksploatacji  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn – Koźle

Dotyczy: Dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Park Kieszonkowy” na osiedlu Pogorzelec obok tężni solankowej i Domu Dziennego Pobytu nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu

W nawiązaniu do złożonego w dniu 7 września 2022r. wniosku (pismo znak IRE-DS.7011.17.2022.AK z dnia 31 sierpnia br.) w sprawie wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej dla planowanej linii kroplującej do podlewania roślin zamontowanej w projektowanym w/w parku zlokalizowanym w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Tadeusza Kościuszki na działce nr 811/29 (obwód Kędzierzyn) - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. działając na podstawie art. 19a ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2028 ze zm.) informują, że złożony wniosek nie jest kompletny, albowiem zgodnie z art. 19A ust. 5 tej Ustawy nie zawiera:

- dobrego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
- planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, określającego usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Wniosek o wydanie warunków należy uzupełnić w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

**Ze względu, że do tężni solankowej zlokalizowanej w pobliżu „Parku Kieszonkowego”, wykonane jest przyłącze wodociągowe wraz z studnią wodomierzową stanowiące własność Gminy Kędzierzyn-Koźle należy przeanalizować możliwość podłączenia planowanej linii kroplującej do podlewania roślin z instalacji wewnętrznej tężni tj. za wodomierzem i drugim zaworem kulowym. W przypadku podłączenia w/w linii kroplującej do wewnętrznej instalacji tężni nie ma potrzeby występowania do tutejszego przedsiębiorstwa o wydanie warunków przyłączenia do sieci.**

## Otrzymują:

1. Adresat

2. DT.TT. a/a

WZ./AR- zapew. – 340-2022

PREZES ZARZĄDU

Barbara Ermisch-Lipniacka

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.  
ul. Filtrowa 14  
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-000-52-08

Regon: 530553361

KRS: 0000052765

Kapitał Zakładowy: 159.633.000 zł

BGŻ S.A.  
O/O Kędzierzyn-Koźle  
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210

ING Bank Śląski S.A.  
1/O w Kędzierzynie-Koźlu  
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962

PKO BP S.A.  
1/O w Kędzierzynie-Koźlu  
12 1020 3714 0000 4602 0007 7511

Telefony: 77 480 13 00  
BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09  
Pogotowie wod.-kan. 994  
czynne całą dobę  
Fax: 77 544 96 36  
www: mwik.com.pl  
bip.mwik.com.pl  
E-mail: mwik@mwik.com.pl  
sekretariat@mwik.com.pl