



Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem  
w Poznaniu

ul. Adama Wrzowska 1, 60-663 Poznań  
ePUAP: /SZOZ\_Poznan/skrytkaESP  
ING Bank Śląski S.A. Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192

tel. 61 61 62 000  
e-mail: kancelaria@szoz.pl  
www.szoz.pl  
NIP: 778-11-28-565  
REGON: 630863147



ADZP-381-05/25

Poznań, 13.02.2025 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**III Wyjaśnienia treści SWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji w przedmiocie: **"Wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy i przebudowy instalacji niskoprądowej elektrycznej (gwarantowanej) w Szpitalu Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu"**.  
– znak sprawy **ADZP-381-05/25**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:** Czy system wzmocnienia sygnału GSM w budynku ma być rozwiązaniem pasywnym czy aktywnym?

**Odpowiedź:** System ma być rozwiązaniem aktywno – pasywnym.

**Pytanie nr 2:** Zwracamy się o wydłużenie terminu przedłożenia Zamawiającemu koncepcji projektowej. Zamawiający wymaga uzgodnienia projektu z WUOZ, co w świetle zapisów KPA może zająć nawet 30 dni od daty złożenia wniosku do WUOZ z załączonym przez Projektanta opracowaniem. W związku z powyższym zwracamy się o dostosowanie terminu przedłożenia koncepcji Zamawiającemu do 51 dni w związku z ryzykiem ograniczenia konkurencyjności.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3:** Czy na potrzeby dodatkowych UPS-ów przewidziane jest specjalne wydzielone pomieszczenie, czy zamawiający dopuszcza lokalizowanie UPS-ów w pomieszczeniu serwerowni z szafami RACK-owymi?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy w jednym pomieszczeniu. Przewidywana lokalizacja serwerowni w nowym pomieszczeniu piwnicznym (obecnie magazyn) pom. -0.04. Lokalizacja proponowana na etapie koncepcji – może ulec zmianie na etapie wykonania projektu właściwego.

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**

**/ - / Marek Dakowski**

*Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke tel. +48 61 61 62 753  
e-mail: [karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl](mailto:karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)*