

**Gmina Szczerców**

ul. Pułaskiego 8

97-420 Szczerców

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie  
Gminy Szczerców:

1. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w  
Szczercowie ul. Łaska.
2. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w  
Szczercowie ul. Rieczna..

Numer referencyjny: RI.4.7013.16.1.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Gmina Szczerców**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 2**

1) Czy dla instalacji przy ul. Łaskiej 8, Zamawiający zezwoli na użycie falownika o następujących parametrach:

- Maksymalny prąd AC 51,5A,
- pobór mocy w nocy < 3W,

- wymiary 585 x 480 x 220 mm,
- zakres temperatur pracy -30 °C do 60°C.

2) Czy dla instalacji przy ul. Rzecznej 7, Zamawiający dopuści zastosowanie falownika SolarEdge SE50K oraz dedykowanych do tego falownika optymalizatorów mocy? Dla podanych parametrów nie można znaleźć falownika, na którym można by wykonać pełną optymalizację instalacji.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 1. Zamawiający wymaga urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową.

Ad. 2. Należy zastosować inwerter zgodny ze specyfikacją - pkt. 5.3 na str. 11 projektu.

Zamawiający

Marek Kowal