ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA II PARTER
BRUTTO: ###### m²

		POWIERZCHNIA NETTO OKOŁO
0.01	KALTKA SCHODOWA	
0.02	GABINET LEKARSKI	##### m²
0.03	WĘZEŁ SANITARNO-HIGIENICZNY	#### m²
0.04	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	##### m²
0.05	REJESTRACJA	#### m²
0.06	POCZEKALNIA	##### m²
0.07	WĘZEŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	#### m²
0.08	ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	#### m²
0.09	IZOLATKA	##### m²



LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA - WSZYSTKIE ETAPY
- CZĘŚĆI WSPÓLNE
- PODODDZIAŁ BIEGUNKOWY
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY GK O GRUBOŚCI 15 CM LUB BLOCZEK BETONOWY O GRUBOŚCI 9 CM
- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE
- PROJEKTOWANA STOLARKA
- H 331 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIETLE
- M. D. MYJNIA/DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW
- SZAFA NA CZYSTĄ BIELIZNĘ
- LOKALIZACJA ISTNIEJĄCYCH KRATEK WENTYLACYJNYCH + PRAWDOPODOBNA LOKALIZACJA IST. PIONÓW

UWAGA!

1. PODZIAŁ NA ETAPY REALIZACYJNE - ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ P. F. U.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. **ZABRONIONE JEST** PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA **KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI.** W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
5. WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚCI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH / POSADZKACH.
6. ZLOKALIZOWANO ISTNIJĄCE KRATKI WENTYLACYJNE, LOKALIZACJA PIONÓW WENTYLACYJNYCH JEST WYRYSOWANA ORIENTACYJNIE

Legenda – instalacja oświetlenia

Symbol	Opis	Jednostka	Ilość
P1	Oprawa typu P1 – oprawa ze źródłem światła typu LED, 4000K, 26W, 3300lm, IP44, klosz MPRM, UGR < 19	szt.	10,0
P2	Oprawa typu P2 – oprawa ze źródłem światła typu LED, 4000K, 34W, 4500lm, IP44, CRI 90, klosz MPRM, UGR < 19	szt.	4,0
P3	Oprawa typu P3 – oprawa ze źródłem światła typu LED, 4000K, 36W, 4500lm, IP44, klosz MPRM, UGR < 19	szt.	2,0
B1	Oprawa typu B1 – oprawa typu downlight, ze źródłem światła typu LED, 4000K, 17W, 2460lm, IP44, klosz OPAL	szt.	3,0
K1	Oprawa typu K1 – oprawa typu kinkiet, ze źródłem światła typu LED, 4000K, 11W, 1390lm, IP44, klosz OPAL	szt.	3,0
AW2	Oprawa typu AW1 – oprawa awaryjna, ze źródłem światła typu LED, 180lm, 2W, optyka do przestrzeni korytarzowych, IP65, 1h podtrzymania, autotest, CE, CNBOP, PZH	szt.	1,0
AW2	Oprawa typu AW1 – oprawa awaryjna, ze źródłem światła typu LED, 180lm, 2W, optyka uniwersalna, IP65, 1h podtrzymania, autotest, CE, CNBOP, PZH	szt.	4,0
EW2	Oprawa typu EW2 – oprawa ewakuacyjna, ze źródłem światła typu LED, 130lm, 1W, IP65, 1h podtrzymania, autotest, CE, CNBOP, HACCP+, klosz pionowy	szt.	1,0

Legenda – instalacja oświetlenia

Symbol	Opis	Jednostka	Ilość
EW1	Oprawa typu EW2 – oprawa ewakuacyjna, ze źródłem światła typu LED, 130lm, 1W, IP65, 1h podtrzymania, autotest, CE, CNBOP, HACCP+, piktogram	szt.	2,0
	Czujnik obecności sufitowy, 230V, 360°, 1000W, 1–20m, IP44	szt.	4,0
	Łącznik jednobiegunowy, 10AX, 250V, IP44, montaż w ramce, antybakteryjny	szt.	2,0
	Łącznik schodowy, 10AX, 250V, IP44, montaż w ramce, antybakteryjny	szt.	3,0
	Łącznik świecznikowy, 10AX, 250V, IP44, montaż w ramce, antybakteryjny	szt.	3,0
	Tablica bezpiecznikowa piętrowa wg schematu i parametrow w części rysunkowej i opisowej opracowania	szt.	1,0
	Koryto kablowe instalacji elektrycznych i oświetlenia, metalowe, ocynkowane, h=60mm, szer. 50/100/200 mm (wg rysunku)	m	11,0
	Koryto kablowe instalacji elektrycznych i oświetlenia, metalowe, ocynkowane, h=60mm, szer. 50/100/200 mm (wg rysunku)	m	9,0

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

INWESTOR:	SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 41-902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15	FUNKCJA: SPECJALNOŚĆ:	IMIĘ I NAZWISKO:	NUMER UPRAWNIEŃ: / PODPIS:
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	BUDYNEK SZPITALA	PROJEKTANT: INST. ELEKTRYCZNE	mgr inż. PIOTR ADAMCZYK	SLK/5484/ POOE/14
ADRES OBIEKTU BUDOWL.: IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:	41-902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15 , 246201_1.0002.AR_81.268/45	OPRACOWAŁA	inż. ANNA OLEJNIK-LIZAK	
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	XI			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	MODERNIZACJA ODDZIAŁU PEDIATRII, W OGRANICZONYM ZAKRESIE, W CELU DOSTOSOWANIA DO PROGRAMU INWESTORSKIEGO			

NR UMOWY:	NR PROJEKTU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA:	TREŚĆ RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU I REWIZJA:
NUMER UMOWY	GM2302	PROJEKT WYKONAWCZY	INST. ELEKTRYCZNE	1:100	KONDYGNACJA II – PARTER INSTALACJA OŚWIETLENIA	1/E

ARVI GLIWICE od 1958 r. GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" sp. z o.o.
44-100 GLIWICE, ul. CZĘSTOCHOWSKA 16, tel. +48 32 331 36 90, +48 602 246 910
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl
architektura dla ludzi

DATA:	STRONA:
MARZEC 2023	