



UWAGA:
Do nagrzewnic doprowadzić zasilani 220 V
Każda nagrzewnica własne sterowanie - z czujnikiem temp.
Przed każdą nagrzewnicą zawory odcinające kulowe
i regulacyjne wg zaleceń producenta
Rury np. KAN-therm Steel dn 42x1,5 dn 35x1,5
Zawory odcinające kulowe dn 40

RZUT SALI GIMNASTYCZNEJ
SKALA 1 : 250

PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH			
62 - 800 KALISZ ul. Częstochowska 21/27 tel. 62 502 52 52			
PROJEKTANT	mgr inż. A. Chojnacki	U/AN-8386/89/89	Podpis
SPRAWDZIŁ	mgr inż. M. Puciemniczak	WKP/0143/POOS/09	Podpis
		Spec. instalacyjno-montażowej	
		Spec. instalacyjno-remontowej	
OBIEKT : Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Koźminiku			
ADRES: Szkoła Podstawowa ul. Szkolna I w Koźminiku			
INWESTOR :Urząd Miejski Gminy Koźminiek ,ul. Kościuski 7,62- 840 Koźminiek			
TUTUL RYSUNKU :		SKALA: 1:250	BRANŻA:sanitarna
Rzut sali gimnastycznej – rozbudowa instalacji c.o.o		DATA :05.2024	Faza PB m.rys. S3