

Kalisz dnia 27.04.2024 r.

OPINIA NR. 02.1.24...

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych
w miejscowości: KOZMINIEK ul. SZKOLNA Nr 1
dotyczy mieszkania Nr, zam. p. SZKOŁY PODSTAWOWEJ
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:

Piotra Wójcika w celu:

1. ~~Wytyczenia przewodów kominowych.~~
2. ~~Potwierdzenia prawidłowości podłączenia.~~
3. ~~Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

Po przeprowadzeniu oględzin stwierdza się, co następuje:

OPINIE, SPORZĄDZONO W CELU SPRAWDZENIA PRZEWODÓW
KOMINOWYCH W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI DO WYMIANY
KOTŁA CO OLEJOWEGO NA NOWY
PRZEKŁAD SPALINOWY I WENTYLACYJNY JEST SPRAWNY
TECHNICZNIE, POSIADA PRAWIDŁOWY CIĄG KOMINOWY I
NADAJE SIĘ DO BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
W POMIESZCZENIU MAGAZYNU OLEJU BRAK WENTYLACJI.
NALEŻY JĄ ZROBIĆ W PRZEWODZIE SPALINOWYM NALEŻY
WYMIENIĆ KŁŁAD KOMINOWY.

PODŁĄCZEŃ NALEŻY DOKONAĆ ZGODNIE ZE WSKAZANIEM

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 07.07.94 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118), ustawę z dnia 24.08.91 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze, w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 r. Nr 80 poz. 563.) oraz obowiązujące Polskie Normy Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. PKTSGGiK Warszawa 2000 r.

MISTRZ KOMINIARSKI

Piotr Wójcik

Członek Krajowej Izby Kominiarzy

tel. 606 124 767

NR UPR-41

pieczęć i podpis mistrza kominiarskiego

PRZEWODY KOMINOWE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWEMU CZYSZCZENIU I COROCZNEJ KONTROLI
DYPLOM MISTRZOWSKI NR. 0001309 WYDANY PRZEZ IZBĘ RZEMIEŚLNICZĄ W KALISZU.