

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 2022-04-14

OSR-IUC.7012.10.2022.DK

URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Wpłynęło: 15-04-2022
L.dz. 1003 KMi

**Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
w miejscu**

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 07.04.2022 r. (data wpływu 08.04.2022 r.) Nr IRE-DS.7011.14.2022.EK, w sprawie wydania warunków technicznych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia przy ul. Nowowiejskiej, na działkach nr 357, 136/1, 136/2, 136/3, obręb Lenartowice, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

WARUNKI TECHNICZNE

1. Ulica Nowowiejska na odcinku od posesji nr 23 do nr 22 jest nieoświetlona.
2. Projektowane latarnie będzie można podłączyć do obwodu nr 1 w szafce SOU-5386. Punktem zasilania może być gminna latarnia nr 01/11, zlokalizowana w sąsiedztwie budynku Nowowiejska 23.
3. Zwiększenie obciążenia szafki SOU-5386 o kolejne latarnie nie będzie wymagało zwiększenia mocy przyłączeniowej.
4. Projektowana instalacja winna uwzględniać rozwiązania oszczędnościowe obniżające zużycie energii elektrycznej.
5. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy wykonane w technologii LED, wyposażone w zasilacz DALI lub 0-10V, z zabudowanym sterownikiem firmy APANET Green System lub PHILIPS oraz bezpłatnym dostępem do systemu sterowania, zarządzania i monitoringu oświetleniem na okres 10 lat od jego wdrożenia.
6. Słupy należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne, na których nadrukowane będą cyfry koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle.
7. Proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Energetykiem Miejskim.

Sprawę prowadzi: Daniel Kielkiewicz

Tel. 77 40 50 386

ENERGETYK
MIEJSKI
Daniel Kielkiewicz