

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław
tel. (71) 322 02 83, (71) 395 80 10

dwkz@dwkz.pl
[ePUAP: /dwkz/skrytka](mailto:PUAP:dwkz@dwkz.pl)
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



Wrocław, dnia 29 sierpnia 2024 r.

WZN.5183.2749.2024.MJK

Pan Bogusław Szczepaniak

Email: ajh.projekt@gmail.com

Dotyczy: budowy zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.08.2024 r. (data wpł. 07.08.2024 r.) w sprawie zaopiniowania przedłożonej koncepcji, proszę przyjąć następujące uwagi.

Hala powinna być przekryta dachem w formach łukowych, jeśli jednak zastosowany materiał – membrana nie zezwala na tego typu kształtowanie, dopuszcza się zaproponowane rozwiązanie.

W zakresie wykończenia należy wykluczyć zarysowywanie ścian grafikami, natomiast wskazane jest zastosowanie paneli w postaci gradacji z ciemnozielonymi przy podstawie i jaśniejszymi ku górze – takie zabiegi wpływają pozytywnie na zminimalizowanie wpływu kubatury w przestrzeni oraz jego optyczne rozmycie na linii nieba i w tym przypadku drzew.

Lokalizacja zaplecza powinna znaleźć się w oddaleniu od budynku pałacowego, wzdłuż ścian szczytowych lub na przeciwległej, północnej ścianie.

Katarzyna Dziura

Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

[podpisano podpisem elektronicznym]

Otrzymują:

- adresat - epuap

- aa teczka obiektu – ul. Szkolna Wisznia Mała – park pałacowy [rej]

Sprawę prowadzi: inspektor Wydział Zabytków Nieruchomych: Marta Kowalczyk
e-mail: kowalczyk@dwkz.pl tel. 71-3958022