

Śrem dnia: 2024-09-04

Gmina Śrem

Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Rozbudowa placu zabaw w parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie.

Numer referencyjny: BP.271.33.2024.BS

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Śrem**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy do oferty nie należałoby załączyć referencji dot. budowy, rozbudowy placów zabaw jako potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Do oferty należy załączyć referencje dotyczące co najmniej 1 roboty polegającej na wykonaniu robót ogólnobudowlanych dot. budowy/rozbudowy placów zabaw na kwotę co najmniej 200 000,00 zł.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na słupy stalowe nierdzewne o przekroju 80x80 mm? Daszki, bariery, zabudowy wykonane z płyty HDPE o gr. min. 10 mm? Siatki linowe oraz mostki wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym fi. 16 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania słupów stalowych ze stali nierdzewnej o przekroju 80 x 80 mm, daszków, barier, zabudów z płyty HDPE o gr. min. 10 mm, siatek linowych oraz mostków wykonanych z lin stalowych o oplocie polipropylenowym fi 16 mm.

Wszystkie elementy wykonane z płyty HDPE winny być zabezpieczone podwójnym filtrem przed promieniami UV.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zjeżdżalni do placu zabaw wykonaną z tworzywa LLDPE (tworzywo LLDPE nie nagrzewa się przy wysokich temperaturach i nie powoduje oparzeń skóry u bawiących się dzieci w dni upalne w porównaniu z zjeżdżalni wykonanej z stali nierdzewnej).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zjeżdżalni z tworzywa LLDPE zamiennie zamiast ślizgu ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na inne zwierzęta w postaci daszków?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych zwierząt w postaci daszków, jednakże kolorystyka wszystkich elementów winna być stonowana, inspirowana naturą.

Pytanie nr 5


Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie barierek, daszków, zabudowy z tworzywa LLDPE które jest bardziej odporne na działanie warunków atmosferycznych niż tworzywo HPL?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania tworzywa LLDPE dla wykonania barierek, daszków, zabudowy.

Zamawiający

Sławomir Baum



z up. BURMISTRZA
Sławomir Baum
Koordynator Biura Prawnego