

Bytom dnia: 2025-04-01

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału
Pediatricznego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu..

Numer referencyjny: 8/8PN/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7

1. W związku odpowiedzią na pytanie z dnia 31.03.2025r:

Proszę o potwierdzenie, że zamontowane drzwi na 4 piętrze oraz na parterze – Izba przyjęć są przystosowane do wykonania KD (są wyposażone m.in. w elektrozaczepy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zamontowane drzwi nie są wyposażone w elektrozaczepy.

Zamawiający