



„Olmedica” w Olecku sp. z o.o.
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel. (087) 520 22 95-96
Fax. (087) 520 25 43
e-mail: olmedica@olmedica.pl



Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych

Znak sprawy: OR.272.4.2024

Olecko, 27/09/2024r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej szpitala "Olmedica" Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE
Numer referencyjny: OR.272.4.2024

Zamawiający, **Olmedica w Olecku sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

Res Energy BGW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Trylińskiego 7
10-683 Olsztyn

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **8 595 000.00 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875

Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN

Certyfikat ISO 9001:2015 nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena	Okres gwarancji robót budowlanych	Łączna liczba punktów
1	Res Energy BGW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Trylińskiego 7 10-683 Olsztyn	60,00	20,00	80,00

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia
2	Żak Przemysław Remdom PPUH ul. Sikorskiego 49 42-520 Dąbrowa Górnicza	<p>Podstawa prawna: Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Oferta firmy Żak Przemysław Remdom PPUH jest niezgodna z wymaganiami SWZ i zapisami PFU. Zaoferowana przez Wykonawcę gruntowa pompa ciepła nie spełnia wymaganych przez Zamawiającego parametrów. Zamawiający wymagał, aby pobór mocy danej pompy był nie wyższy niż 26 kW, w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę pobór mocy pompy wynosi 26,69 kW. Zamawiający wymagał aby, maksymalny prąd roboczy bez pomp obiegowych był nie wyższy niż 71A, natomiast z danych technicznych przedstawionych przez Wykonawcę wynika, że dany parametr w zaoferowanej pompie wynosi 71,5 A. Przy dokumentach związanych z falownikiem hybrydowym parametry takie jak ponadwymiarowa moc fotowoltaiczna 200%, funkcja VPP, stanowią własny dopisek Wykonawcy nie są potwierdzone w karcie katalogowej produktu. Ponadto Zamawiający uzyskał dostęp do oryginalnej karty katalogowej producenta, gdzie temperatura pracy pompy wynosi od -25 stopni Celsjusza do 60 stopni Celsjusza, a nie tak jak wskazują w swoich zapisach Wykonawca od -35 stopni Celsjusza do 60 stopni Celsjusza. Zgodnie z zapisami SWZ rozdział 10 pkt. 10.19 : „(...) przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca złożył kartę katalogową w języku angielskim i krótką informację ze strony w języku polskim dotyczące serwera. Przetłumaczona wersja nie zawiera potwierdzenia istotnych parametrów takich jak: procesor (nie podano informacji o specyfikacji procesorów podano tylko rodzinę C), pamięć operacyjna (brak informacji o obsadzanej pamięci RAM oraz zabezpieczeniach), slot rozszerzeń, dysk twardy (brak informacji o dyskach twardych), interfejs sieciowy, interfejs FIBRE Channel, karta graficzna, porty (brak wystarczającej ilości portów), chłodzenie (brak spełniania wymogu), diagnostyka, wymagania środowiskowe (brak informacji środowiskowych). Ponadto oferent nie potwierdza dostarczania licencji zgodnie z zapisami PFU, licencje były wymagane przez Zamawiającego ich brak narazi Zamawiającego na dodatkowe koszty. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu.</p>

Informacja o terminie zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Pouczenie

Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o. o.

/-/mgr Katarzyna Mróz



