

Gmina Szczerców

ul. Pułaskiego 8

97-420 Szczerców

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Wymiana oświetlenia boisk sportowych przy hali sportowej w
Szczercowie.

Numer referencyjny: RI.4.7013.4.1.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Szczerców**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

W projekcie technicznym jest zapis: oprawa 610W - układ zasilający montowany w rozdzielnicy – napięcie zasilające 400V - Inwestor mówi o zasilaczu wyniesionym poza oprawę ze wskazaniem jego montażu w szafce instalacyjnej. Tak więc prosimy o podanie długości przewodu pomiędzy zasilaczem a oprawą.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Odległość pomiędzy układem zasilającym zabudowanym w szafce przy każdym z masztów, a oprawą 610W to max. 30m.

Zamawiający

Krzysztof Kamieniak