



Opole, 11 grudnia 2020 r.

OPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OPOLU

45-005 Opole, ul. Budowlanych 1

WZ.5595.109.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej” opracowanej dla budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie przy ul. Daniela Chodowieckiego 4, sporządzonej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - Pana mgr. inż. Piotra Świercza oraz przez rzeczoznawcę budowlanego – Pana dr. hab. inż. Dariusza Bajno,

postanawiam wyrazić zgodę

na odstąpienia od spełnienia w przedmiotowym budynku wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących:

1. Nienormatywnej szerokości istniejących drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń [2.13] oraz [3.13] na klatkę schodową K3 (faktyczna szerokość wynosi 0,70 m, wobec wymaganej 0,80 m) - § 239 ust. 1 ww. rozporządzenia MI.
2. Braku odporności ogniowej EI30 przeszkleń stanowiących obudowę oddzielającą korytarz ewakuacyjny [1.2] :
 - a) od pomieszczenia kiosku [1.9];
 - b) od punktu ksero [1.8]- § 241 ust. 1 ww. rozporządzenia MI.
3. Braku zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi:
 - a) ewakuacyjnej klatki schodowej K1;
 - b) ewakuacyjnej klatki schodowej K2;
 - c) ewakuacyjnej klatki schodowej K3 - na poziomie kondygnacji podziemnej (od strony korytarza [0.2] oraz pomieszczeń [0.13] i [0.17])- § 245 ww. rozporządzenia MI.
4. Nienormatywnej szerokości użytkowej spoczników w ewakuacyjnych klatkach schodowych K1, K2 oraz K3 (faktyczna minimalna szerokość wynosi 1,44 m, wobec wymaganej 1,50 m) - § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia MI.

i zapewnienie w obiekcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego poprzez realizację zaproponowanych w ekspertyzie rozwiązań zamiennych wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa, a nie wymaganych bezpośrednio z przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, tj.:

1. Wykonanie na drogach ewakuacyjnych w całym przedmiotowym obiekcie:
 - a) awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu minimum 5 lx;
 - b) podświetlanych znaków ewakuacyjnych

- przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań PN.
2. Montaż uszczelek dymoszczelnych w istniejących drzwiach stanowiących obudowę:
 - a) ewakuacyjnej klatki schodowej K1;
 - b) ewakuacyjnej klatki schodowej K2;
 - c) ewakuacyjnej klatki schodowej K3 - na poziomie kondygnacji podziemnej (od strony korytarza [0.2] oraz pomieszczeń [0.13] i [0.17]).
 3. Podział obiektu na dwie strefy pożarowe, zgodnie z zapisami ekspertyzy.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośredni określony w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 oraz art. 107 § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadniania z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak Organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, w tym urządzeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe ewentualne nieprawidłowości w zakresie przepisów techniczno-budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną...”

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1, 45-005 Opole, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Brak kompleksowego wykonania rozwiązań zamiennych jest równoznaczny z niezachowaniem warunków niniejszego postanowienia, co skutkuje występowaniem w obiekcie nieprawidłowości będących przedmiotem odstępstwa.

Otrzymują:

1. Mirosław Muszyński – pełnomocnik
POŻ-TECH
ul. Słowiańska 9, 48-300 Nysa
2. KP PSP Nysa,
3. a/a.



Opolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

brzg. mgr inż. Wojciech Nawara
Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

AM.