



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, UL. B. PRUSA 66
TEL. 29 645 7301; sekretariat@gkostrow.pl; www.gkostrow.pl

OUTiZP.260.12.2024

Ostrów Mazowiecka, 07-06-2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Dostawa oraz montaż jednostki grzewczo - chłodniczej SPA-4 firmy VBW Engineering (wraz z utylizacją starej)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300) przy ulicy Bolesława Prusa 66 (dalej: „ZGK”), działając jako Zamawiający, w oparciu o art. 136 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż do dnia 6 czerwca 2024 roku potencjalny Wykonawca zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi treści zawartej w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej, ZGK, wraz z udzieloną odpowiedzią, udostępnia jego treść:

Pytanie:

Czy w ramach prac do wykonania należy wycenić zasilanie elektryczne urządzeń – jeżeli tak proszę o przesłanie dokumentacji projektowej dla branży elektrycznej?

Odpowiedź:

Nie należy wycenić zasilania elektrycznego.

Pytanie:

Proszę o informację czy w ramach gwarancji należy wycenić serwisy centrali wentylacyjnej.

Odpowiedź:

Cena oferty powinna uwzględniać serwis centrali wentylacyjnej.

Pytanie:

Jeżeli tak to czy wraz z kosztem serwisów uwzględnić koszt filtrów do wymiany (materiały eksploatacyjne)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie czy zadanie inwestycyjne polega na wymienniu starego urządzenia na nowe o tych samych parametrach czy na urządzenie o zwiększonych parametrach?

Jeżeli o zwiększonych parametrach to czy wymiana wiąże się z koniecznością poprowadzenia nowego zasilania elektrycznego wraz z nowymi zabezpieczeniami?

Odpowiedź:

Zadanie inwestycyjne polega na wymienniu starego urządzenia na nowe o tych samych parametrach.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić na etapie przygotowania oferty przetargowej.

