

Skalmierzyce, 29.11.2024 r.

ZP.271.22.2024

## **Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

### **Przebudowa pomieszczeń po byłej bibliotece na ośrodek zdrowia w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 32 w Nowych Skalmierzycach.**

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przedstawia treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie 1**

Dzień dobry, w dokumentacji na rys. E-04 naniesiono oprawy oświetleniowe. W części opisowej dokumentacji mowa jest o stanie deweloperskim, czy do wyceny przyjmować te oprawy?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją nie należy przyjmować do wyceny opraw oświetleniowych – dot. rys. E-04 (informacja zawarta również w projekcie technicznym instalacji elektrycznej -str. 4-5)

Jerzy Łukasz Walczak  
Burmistrz Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce

