

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15  
41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii III - etap II"** – znak sprawy **29/29PN/2023**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. W przedmiarze brak robót rozbiórkowych. Czy mamy rozumieć iż zostaną zrealizowane przez inną firmę?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż roboty rozbiórkowe należy uwzględnić w ofercie. Nie zostaną wykonane przez inną firmę.**

2. Zakres kosztorysowy robót obejmuje pozycje od 88 do 140 d. Brak jest pozycji numer 136.

Zakres robót zgodnie z Pkt V.3 SWZ obejmuje natomiast pozycje 88-135. Prosimy o potwierdzenie czy dostawy i montaż osprzętu z punktów 137- 140d również wchodzi w zakres postępowania oraz brak jest pozycji 136.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż dostawy i montaż osprzętu z pkt 137 – 140d wchodzi w zakres postępowania.**

3. Zgodnie z Pkt 5 (Uwaga: Etap nie dotyczy) w zakresie brak jest wykonania robót wodnych, kanalizacyjnych i białego montażu. Prosimy o informacje czy również zakres wentylacji i klimatyzacji opisany w projekcie jest poza zakresem robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż jest poza zakresem robót.**

4. W dokumentacji opisany jest również dostawa i montaż "Łamaczy światła" na elewacji zewnętrznej. Prosimy o potwierdzenie iż zakres ten nie jest objęty postępowaniem.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż postępowanie nie obejmuje "Łamaczy światła".**

-5. Prosimy o podanie parametrów technicznych wykładziny PCV oraz okładziny medycznej na ścianach.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż homogeniczna wykładzina PCW do użytku w ochronie zdrowia dla intensywnego natężenia ruchem; Wykładzina naścienna : winylowa wykładzina – grubość 0.92 mm +/- 10%, minimalna grubość warstwy użytkowej 0,12 mm.**

**Zamawiający dopuszcza zastosowane w pomieszczeniach płytek ściennych i podłogowych zamiast wykładziny w pomieszczeniach sanitarnych.**

Zamawiający

