

Mogilany dnia: 2024-02-12

Gmina Mogilany

Rynek 2

32-031 Mogilany

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

II WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Modernizacja boiska w miejscowości Libertów"** – znak sprawy **ZP.271.1.2.2024**.

Zamawiający, **Gmina Mogilany**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania nr 2

1). Prosimy o dopuszczenie zastosowania standardowych słupów stalowych o przekroju 80x80x3mm cynkowanych ogniowo oraz lakierowanych proszkowo stosowanych na tego typu obiektach, które cechują się większą wytrzymałością i odpornością niż słupy aluminiowe.

Odp.: Zgodnie z dokumentem „Załącznik nr 12-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do SWZ, pkt. 1.5: „Słupy piłkochwyty należy wykonać jako aluminiowe, cały system piłkochwyty zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i STWiORB, które to precyzują i opisują jednostki przedmiaru robót. Zamawiający dopuszcza wykonanie słupów piłkochwytowych ze stali ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo pod warunkiem, że będzie to kompletne rozwiązanie systemowe potwierdzone stosownymi dokumentami”.

2). W projekcie stojak do koszykówki jednosłupowej o wysięgu 215cm ustawiony jest za bramkami. Przy takim układzie należy zastosować koszykówkę dwusłupową o wysięgu

225cm. Prosimy o dopuszczenie zastosowania koszykówki o konstrukcji dwusłupowej o wysięgu 225cm

Odp.: Zgodnie z dokumentem „Załącznik nr 12-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do SWZ, pkt. I.6: „Zamawiający dopuszcza wykonanie stojaka do koszykówki jako dwusłupowy. Ze względu na to, że słup do koszykówki i słupy piłkochwytów są usytuowane w jednej linii, wykonując montaż stojaków do koszykówki, należy zachować wymiar rozstawu słupów piłkochwytów zgodny z dokumentacją projektową”. Zaznacza się, iż usytuowanie kosza wraz z tablicą nad polem gry musi pozostać zgodne z dokumentacją projektową. W przypadku zastosowania dłuższego wysięgnika do koszykówki tj. 225 cm, niż to określono w projekcie (215 cm)- nie dopuszcza się przekroczenia linii piłkochwytów stojakiem do koszykówki.

Na oryginale podpisał:
WÓJT
mgr Piotr Piotrowski