Mocowanie na wysok. ok 1.80m nad podłogą

ist.trasa

Połączyć z uziemieniem otokowym.

EKRAN 42"

R-1.2a/F41

R-1.2a/F80

R-1.2a/F40 Os-10B

R-1.2a/F411

R-1.2a/F412

R-1.2a/F831

R-1.2a/F832

R-1.2a/F421

R-1.2a/F422

R-1.2a/F423

R-1.2a/F42

R-1.2a/F83

R-1.3a/F81

R-1.3a/F44 Os-10B

R-1.3a/F60 (NW7A)

R-1.3a/F62 (NW8)

R-1.3a/F42 Os-10B

R-1.3a/F40 Os-16

R-1.3a/F41

R-1.3a/F80

R-1.2a/F40 Os-12

R-1.1a/F42

R-1.1a/F82

-1.06b

-1.09

-1.12

-1.13

-1.17

-1.18

-1.19

-1.22

-1.23

-2.92

-3,02

-3,14

-3,00

BMS

TH

SzachtNr4

SzachtNr5

SzachtNr7

SzachtNr12

Połączenie z poziomem +0 dwa otwory Ø100 wiercone pod kątem.

nadproże do skucia i podwyższenie przejścia

2 Mocowanie do nadproża

projektowana poprecz Ø4cm okrągła nadproża 20cm połączona i zaciągnięta na końcach

K100H60/1,5(tt);p.p.p.

K100H60/1,5(ee);p.p.p.

D200H60/1,5(ee);p.p.p.

D400H100/1,5(ee);p.p.p.

Fe/Zn30x4

R0.2a (ośw. kl.sch.)

17 x 18 x 26

HP241

S6

S9S

EI60

EI30

D50e

D58

D41

RWC (Toalety) Ist.pozostaje

Instalacja prowadzona w przestrzeni podposadzkowej

TS 160X80

Obszar obsługiwany przez R-1.2a i R-1.2b

F

G



PAS PROJEKT

PAS PROJEKT SPÓŁKA Z O.O.
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25
www.pasprojekt.com

Inwestor	Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa
Obiekt	"MODERNIZACJA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"
Adres	Plac Krasińskich 3/5 ;00-207 Warszawa
Nazwa rysunku	Rzut piwnic.

	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Stadium
Projektował	inż. Paweł Stefaniuk	MAZ/0414/PWOE/05		P.W
Współpraca				Skala
Sprawdził				1:100
Strona	Numer archiwalny			Rewizja
	Nr rys.		Branża	2
2z3	PAS-120-PW-IE- R-01_E_II_2.1.1		Elektryczna	Data 06.2022