



- na kominach wykonać zwody niskie 30 cm - pionowe
- złącza kontrolne instalować w obudowie z tworzywa sztucznego
- wykonać uziom fundamentowy
- przewody odprowadzające do uziemienia prowadzić w rurze RL28 w warstwie ocieplenia budynku
- jakop zwód poziomy wykorzystać pokrycie dachu - blacha

Studio Projektowe "MODUS", Suwałki, ul Kościuszki 140 mgr inż. arch. Tomasz Zaforymski				
Nazwa inwestycji	budowa budynku mieszkalnego i garażowo - gospodarczy		PB	
Adres inwestycji	Frącki, gm.Giby		nr tomu/nr rys.	
Inwestor	Nadleśnictwo Głęboki Bród Głęboki Bród 4, gm.Giby		4	
Nr geod. dz.	320/1		skala	
Przedmiot rysunku	projekt zamianny - rzut dachu budynku mieszkalnego		1:75	
Projektant	nr upr.	data	podpis	branża
Wiesław Baluta	upr. SUW 86/90	05.04.2022		elektryczna