

Bukowina Tatrzańska dnia: 2023-10-09

Gmina Bukowina Tatrzańska

Długa 144

34-530 Bukowina Tatrzańska

.....
[nazwa zamawiającego, adres]**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na „**Poprawa efektywności energetycznej Ośrodka Zdrowia w Leśnicy-Groniu**” – znak sprawy **IZW.271.1.29.2023**.

W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 09.10.2023 r. wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ, Zamawiający, **Gmina Bukowina Tatrzańska**, publikuje pełną treść zapytania Wykonawcy.

W opublikowanych uprzednio wyjaśnieniach omyłkowo nie opublikowano pełnej treści zapytania Wykonawcy.

Zapytanie Wykonawcy:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozwiązania podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla inwestycji IZW.271.1.29.2023 - Poprawa efektywności energetycznej Ośrodka Zdrowia w Leśnicy-Groniu.

W projekcie technicznym jest zapis:

Zmiana źródła wytwarzania ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem nowego podgrzewacza pojemnościowego 500l wyposażonego w podwójne węzownice wodne oraz zintegrowanego z powietrzną pompą ciepła. Pompa ciepła zintegrowana z podgrzewaczem c.w.u. o mocy 15 kW z poborem powietrza z zewnątrz budynku za pośrednictwem układu przewodów powietrznych. Czerpnia i wyrzutnia powietrza na zewnątrz ściany zewnętrznej od strony zachodniej.

Natomiast na rynku nie ma dostępnych pomp ciepła takiej mocy zintegrowanych z podgrzewaczem o pojemności 500 litrów.
Proszę o podanie zamiennego rozwiązania.

Wójt Gminy
mgr inż. Andrzej Pietrzyk
/podpis elektroniczny/