

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na: **Remont dachu budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach**
– znak sprawy 5/TP /2024.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach** działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1

W przetargu brak jest wyznaczenia parametrów papy. czy zamawiający dopuszcza zastosowanie papy o grubości 5.2 nawierzchniowej bez narzucenia konkretnych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zastosowania papy nawierzchniowej termozgrzewalnej o grubości 5,2 mm +/- 0,2mm, zachowującą wodoszczelność przy ciśnieniu ok.10 kPa, oraz zachowującą giętkość w niskich temperaturach: -20°C.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.paliatywna.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia zmian wynikających z odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 5/TP/2024 z dnia 18/09/2024r.

Z poważaniem

Irena Mickiewicz

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach