

PRZEKRÓJ A - A - ODBICIE LUSTRZANE



UWAGI

1. Istniejąca izolacja termiczna rurociągów - wełna mineralna w płaszczu z papy z wkładką aluminiową; projektowana - otuliny poliuretanowe PUR w płaszczu PVC
2. Wymiary i domiary elementów przewidzianych do zabudowy w komorze sprawdzić na miejscu przed ich ostatecznym montażem.

Projektowanie, usługi, nadzór w zakresie sieci i instalacji sanitarnych mgr inż. Jan Nabiałek 07–410 Ostrołęka, ul. Bohaterów Warszawy 6 NIP 758–104–42–89 kom. +48 604 298 662	Branża: SANITARNA	Data: LUTY 2025	FAZA: PT
	Inwestor: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w OSTROWI MAZOWIECKIEJ sp. z o.o. 07–300 Ostrów Mazowiecka, ul. B. PRUSA 66		
Nazwa obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI CIEPLNEJ KANAŁOWEJ NA SIEĆ CIEPLNĄ PREIZOLOWANĄ – ZADANIE I SIEĆ CIEPLNA w ul. LIPOWEJ 2 DN 300 – odcinek K1 – K2 i 2 DN 100 – odcinek K2– K3 OSTRÓW MAZOWIECKA – dz. nr ewid. 4111/1, 4108/73 i 4108/25. KATEGORIA XXVI		
Nazwa rysunku	RZUT I PRZEKRÓJ KOMORY K–3 – KOŃCOWEJ/ROZDZIELCZEJ		Format A4 Skala 1 : 50
Projektant: mgr inż. Jan Nabiałek upr. MAZ/0439/PWOS/08 Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Nabiałek upr. MAZ/0320/PWOS/11 Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			Rys. nr S 9