



SPAD/ZPU/ 770 /2019

Szczecin, dnia 17.10.2019 r.

**Wykonawcy uczestniczący w  
postępowaniu**

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia pn. „Dostawy oleju napędowego na potrzeby obiektów SPA „Dąbie” Sp. z o.o. i SPA „Klonowica” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy”.

Znak sprawy: ZP/8/2019

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniach 10.10.2019 r. i 11.10.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Część I:**

**Pytanie 1:**

Po zapoznaniu się z SIWZ proszę odpowiedzieć: Zgodnie z par 12 ust 2 umowy Zamawiający wymaga aby Wykonawca w trakcie trwania umowy nieprzerwanie był wpisany na listę Ministerstwa Finansów prowadzonych dla podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Pragnę nadmienić, iż ustawa z 9 sierpnia 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług uchyla załącznik nr 13. Instytucja kaucji gwarancyjnej obowiązująca na podstawie ustawy o podatku VAT przestanie istnieć od momentu wprowadzenia ustawy z dnia. Z oficjalnego uzasadnienia nowelizacji ustawy o podatku VAT wynika jednoznacznie, że dochodzi do zlikwidowania instytucji kaucji gwarancyjnej, gdyż nie jest ona żadnym realnym zabezpieczeniem przed nadużyciami w zakresie odprowadzania podatku VAT. W jej miejsce wprowadza się od 1 listopada 2019 r. zasadę obowiązkowej płatności split payment z tytułu sprzedaży i dostaw towarów szczególnie wrażliwych w tym oleju napędowego. Dodatkowo można Wykonawcę zweryfikować w Wykazie podatników VAT (tzw. Biała lista). Każda płatność dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek wskazany na białej liście nie rodzi skutków karnych z tytułu nie zapłacenia podatku przez dostawcę towarów i chroni nabywcę przed solidarną odpowiedzialnością VAT.

Wobec zmian jakie wchodzi, Zamawiający powinien odstąpić od wymogu posiadania kaucji gwarancyjnej.

**Odpowiedź zamawiającego na pytanie 1.**

Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania kaucji gwarancyjnej.

Zamawiający dokona w tym zakresie modyfikacji SIWZ:

„I. W Załączniku nr 2 do SIWZ - Wzór umowy w par. 10 ust. 1 ppkt a) Zamawiający dokonuje zmiany zapisu poprzez wykreślenie całego zdania w ostatnim odnośniku:

**§ 10**

1. Poza przypadkami, o których mowa w § 3, § 8 i §9 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
- zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
  - zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości,
  - Wykonawca utraci uprawnienie do prowadzenia obrotu paliwami płynnymi,
  - zostanie wydany egzekucyjny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
  - Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi,
- ~~— Wykonawca zostanie wykreślony z wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.~~

**II. W Załączniku nr 2 do SIWZ - Wzór umowy w par. 12 Zamawiający dokonuje zmiany zapisu poprzez wykreślenie ust. 2:**

**§ 12**

1. Do umowy Wykonawca załącza dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia z którego wynika, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) co najmniej **500 000 zł**. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ważne ubezpieczenie przez cały okres trwania umowy (Załącznik nr 3 do umowy).
- ~~2. — Wykonawca zobowiązany jest na okres trwania umowy nieprzerwanie być wpisanym na listę Ministerstwa Finansów prowadzoną dla podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.~~
3. 2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ważną koncesję na obrót paliwami płynnymi."

**Część II.**

**Pytanie 1:**

1. Dotyczy m.in. rozdziału XV ust III SIWZ Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby cena brutto podana w ofercie obejmowała wszystkie koszty wynikające z realizacji zamówienia, w tym w szczególności: koszty transportu, ubezpieczenia, analiz pobranych próbek oraz należne podatki. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia przez Wykonawcę ciągłości pracy obiektu Zamawiającego przez podstawienie cysterny lub dostarczenie agregatu prądotwórczego do dwóch godzin od momentu powiadomienia w przypadkach długotrwałego wyłączenia z eksploatacji zakładowego magazynu paliw zamawiającego. Dodatkowo, w Zamawiający oczekuje umożliwienia tankowania autobusów na stacji paliw wskazanej przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy złożenia oferty z ceną obejmującą wszystkie koszty wynikające z wyżej wymienionych oczekiwań, nie podając precyzyjnie ich warunków brzegowych tj. nie definiuje maksymalnego czasu realizacji zobowiązania oraz nie precyzuje powodów dla których może mieć miejsce długotrwałe wyłączenie magazynu z eksploatacji. Powyższe powoduje, że w kalkulacji ceny oferty Wykonawca musi skalkulować ryzyka hipotetycznie długotrwałego tankowania w trybie awaryjnym. Oczywiście, kalkulacja kosztu tego zdarzenia (które może nie nastąpić), obciąży kalkulację ceny oferty i pogorszy ofertę cenową Wykonawcy, ze stratą dla Zamawiającego.

A/ Prosimy o podanie przez Zamawiającego łącznego, maksymalnego czasu w trakcie umowy, na który Wykonawca będzie zobowiązany podstawić cysternę lub dostarczyć agregat oraz zdefiniować zdarzenia których zajęcie może doprowadzić do długotrwałego wyłączenia magazynu z eksploatacji.

B/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na alternatywne rozwiązanie tj. dostarczenie przez Wykonawcę na początku realizacji umowy Zamawiającemu dwóch zbiorników naziemnych (na każdą ze stacji Zamawiających), wyposażonych w dystrybutor o wydajności 120 litrów/minutę, który będzie zabezpieczał awaryjne tankowanie w przypadku awarii stacji Zamawiającego?

#### Odp. 1A

Zamawiający nie jest w stanie podać łącznego maksymalnego czasu wyłączenia z eksploatacji zakładowego magazynu paliw/stacji paliw w trakcie trwania umowy, na który Wykonawca byłby zobowiązany podstawić cysternę, podstawić agregat lub dokonywać tankowania na wskazaną przez Wykonawcę stację.

W ocenie Zamawiającego, sytuacje takie w momencie ich ewentualnego wystąpienia nie powinny trwać dłużej niż jednorazowo kilka dni. Zdarzenia, które mogą nastąpić, to dla przykładu: przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie dystrybutorów, uszkodzenia zbiorników (np. ich rozszczelnienie), stwierdzone zanieczyszczenia zbiorników, okresowe przeglądy homologacyjne dystrybutorów lub zbiorników itp.

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji SIWZ w Rozdziale XV pkt III ust. 1 i 2.

#### „III. Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy.

1. W celu utrzymania ciągłości pracy obiektu zamawiającego wymienionego w pkt II. ust. 1 ppkt 1.a. w przypadkach przerw w dostawie prądu, awariach elektrycznych lub innych zdarzeń powodujących wyłączenie z eksploatacji magazynu paliw/stacji paliw, wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie podstawić zamawiającemu:
  - cysternę paliwową o pojemności minimum 15 000 litrów dopuszczonej do przewozu materiałów niebezpiecznych wyposażoną w elektroniczne plomby lub z zalegalizowanym układem wydawczym oraz ze sprawnym licznikiem z możliwością szybkiego (co najmniej 120 litrów/min) i bezpośredniego tankowania autobusów. Wykonawca podstawia cysternę, nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu powiadomienia przez zamawiającego (dotyczy obiektu przy ul. A. Struga 10 w Szczecinie i przy ul. Klonowica 3c w Szczecinie) lub
  - dwa zbiorniki naziemne o pojemności min. 15 000 litrów każdy (po jednym dla każdej ze Spółki). Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i przygotować zbiornik naziemny do użytkowania przez zamawiającego w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia przez zamawiającego, lub
  - wykonawca wskaże prowadzoną/prowadzone przez siebie lub inny podmiot wskazany przez wykonawcę stację/stacje paliw czynną/e całą dobę (wyposażone w co najmniej 1 dystrybutor z zalegalizowanym układem wydawczym z możliwością szybkiego tankowania pojazdów - co najmniej 120 litrów/min), na których zamawiający będzie mógł tankować należące do niego pojazdy. Wykonawca zobowiązany będzie do bezgotówkowego tankowania pojazdów zamawiającego na wskazanych stacjach zarówno w olej napędowy standardowy, jak i olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Tankowanie oleju napędowego na takich stacjach będzie odbywać się na takich samych warunkach cenowych, jak w zakładowym magazynie paliw/stacji paliw zamawiającego. Fakturowanie tych tankowań będzie odbywać się w okresach tygodniowych, na podstawie wykazów zbiorczych tankowań - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do wzoru umowy dostawy. Wskazana/wskazane stacja/stacje paliw nie może/nie mogą być oddalona/e odpowiednio: nie więcej niż 10 km od siedziby zamawiającego – SPA „Dąbie” Sp. z o.o. przy ul. A. Struga 10 w Szczecinie i nie więcej niż 10 km od siedziby zamawiającego – SPA „Klonowica” Sp. z o.o. przy ul. Klonowica 3c w Szczecinie.
2. Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej stacji paliw przez wykonawcę spełniającej łącznie warunek odległości 10 km dla obu Spółek.”

**Jednocześnie, Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie: warunki udziału w postępowaniu, wykaz wymaganych dokumentów i wzór umowy dostawy.**

#### Odp. 1B

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę po jednym zbiorniku naziemnym o pojemności min. 15 000 litrów (dla każdej ze Spółki), wyłącznie w momencie wystąpienia awarii. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i przygotować zbiornik naziemny do użytkowania przez Zamawiającego w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w treści zawartej w odp. 1A.

**Pytanie 2:**

2. Dotyczy ustępu 3 paragrafu 1 załącznika 2 do SIWZ Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby dostawy były realizowane zaplombowanymi cysternami posiadającymi zalegalizowany układ wydawczy paliwa, wyposażonymi w urządzenie wskazujące ilość litrów w temperaturze referencyjnej 15stC. Jednocześnie, m.in. w ustępie 2 paragrafu 2 zał 2 do SIWZ Zamawiający informuje, że ilość dostarczanego paliwa będzie określana przez dokonanie pomiarów ilości oleju napędowego w legalizowanych zbiornikach magazynu przy użyciu legalizowanej łąty pomiarowej wskazującej rzeczywistą ilość dostarczanego paliwa w zbiornikach Zamawiającego. Biorąc pod uwagę powyższe, niezasadnym jest oczekiwanie od Wykonawcy realizacji dostaw cysternami posiadającymi zalegalizowany układ wydawczy paliwa, wyposażonymi w urządzenie wskazujące ilość litrów w temperaturze referencyjnej 15stC.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację dostaw cysternami wyposażonymi w plombę elektroniczną, bez układów wydawczych paliwa wyposażonych w urządzenia wskazujące ilość litrów w temperaturze referencyjnej 15stC oraz rzeczywistej?

**Odp. 2**

Zamawiający dla dostaw dla SPA Dąbie i SPA Klonowica wyrazi zgodę na wyposażenie cystern w plombę elektroniczną bez układów wydawczych paliwa wyposażonych w urządzenia wskazujące ilość litrów w temp. referencyjnej 15 stC. oraz rzeczywistej.

W Rozdziale XV pkt II ust. 1 dokona modyfikacji:

„1. Dostawy jednostkowe będą realizowane na koszt i ryzyko wykonawcy cysternami wyposażonymi w elektroniczne plomby lub zaplombowanymi autocysternami z zalegalizowanym układem wydawczym paliwa, wyposażonymi w urządzenie wskazujące ilość litrów w temperaturze 15 °C:  
(...)”

Zamawiający dokona również modyfikacji SIWZ w treści zawartej w odp. 1A.

**Pytanie 3:**

3. Dotyczy m.in. rozdziału XV ust III ppkt 2a SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego standardowego oraz oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Nieuprawnione jest zatem żądanie Zamawiającego do bezgotówkowego tankowania pojazdów Zamawiającego na wskazanej stacji w płyn AdBlue. Projekt umowy i oferta nie regulują formuły sprzedaży dla tego produktu. Prosimy o usunięcie tego oczekiwania z treści punktu 2a ust III rozdziału XV.

**Odp. 3**

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w treści zawartej w odp. 1A (tj. usunie zapisy o Ad Blue).

**Pytanie 4:**

4. Dotyczy ustępu 2 paragrafu 2 załącznika 2 do SIWZ Zamawiający w punktach tych określa sposób przyjęcia paliwa do swojego magazynu.

Czy Zamawiający akceptuje przepisy i normy prawne obowiązujące w Polsce tj. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie wymagań którymi powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych? Tzn. czy Zamawiający będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe?

**Odp. 4**

Powyższy zapis, w opinii Zamawiającego nie odnosi się do wymaganych dostaw w litrach rzeczywistych.

**Pytanie 5:**

5. Dotyczy SIWZ. W tym ustępie Zamawiający informuje, że ustalenie ilości dostarczonego paliwa będzie odbywało się w temperaturze rzeczywistej cieczy w momencie dostawy. W punkcie 10 załącznika nr 1 do Wzoru umowy dostawy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ „Wzór protokołu dostawy”, Zamawiający wprowadza procedurę wyliczenia różnicy pomiędzy ilością wynikającą z wydruku urządzenia wydawczego autocysterny, a ilością stwierdzoną na podstawie pomiaru łątą w zbiornikach. Dodatkowo, w rozdziale XV ust II pkt 1 SIWZ Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca



realizował dostawy autocysterną z zalegalizowanym układem wydawczym paliwa, wyposażonym w urządzenie wskazujące ilość litrów w temp. 15 stC.. Obrót handlowy na rynku krajowym, poza segmentem detalicznym stacji paliw, odbywa się głównie z rozliczeniem ilości sprowadzonej do temperatury referencyjnej 15 stC. Wykonawca, który będzie realizował dostawy rozliczane w temperaturze rzeczywistej, będzie narażony na pozorne ubytki temperaturowe, które oczywiście będą musiały stanowić element kalkulacji ceny oferty. Jedynie obrót hurtowy paliwami ciekłymi z rozliczeniem prowadzonym dla temperatury referencyjnej 15 stC, daje możliwość obiektywnego odebrania ilości dostarczonej przez dostawcę. Procedura odbioru wskazane przez Zamawiającego oraz wymogi stawiane autocysternom Wykonawcy pozwalają przewidując możliwość prowadzenia rozliczeń ilości w 15stC. Aby możliwe było rzetelne oszacowanie ceny oferty, prosimy o zgodę na rozliczanie ilości dostarczonego paliwa w temperaturze referencyjnej 15 stC.

#### **Odp. 5**

Zamawiający pozostawia wymóg dostaw w litrach rzeczywistych, jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż z jego doświadczeń na przestrzeni prowadzonej działalności w trakcie wykonywanych przyjęć paliwa przy aktualnie panujących temperaturach na obszarze siedziby Zamawiającego w okresie realizowanych dostaw ilości przyjmowanego paliwa w litrach rzeczywistych do ilości w temp. w 15stC są praktycznie takie same. W ocenie Zamawiającego, nie powinno to zatem narażać Wykonawcę na ewentualne różnice w dostarczonym paliwie na jego niekorzyść.

#### **Pytanie 6:**

6. Dotyczy SIWZ rozdział XV ust. II pkt 6 i 7 Zgodnie z zapisem w ustępie 7 w przypadku negatywnej oceny badanego paliwa kosztami wykonania analizy laboratoryjnej zostanie obciążony Wykonawca. W ustępie 6 Zamawiający zastrzega prawo przeprowadzenia 48 analiz na koszt wykonawcy. Czy Wykonawca zostanie obciążony kosztami za każdą analizę (48 prób), czy tylko w przypadku negatywnej oceny badanego paliwa? Ile prób zostało wykonanych przez Zamawiającego w latach 2018 i 2019?

#### **Odp. 6**

Zamawiający wyjaśni, iż wskazane w ust. 6 przeprowadzenie 48 analiz (po 24 dla SPAD i SPAK) odbywać się będzie na koszt Wykonawcy bez względu na wynik badania.

W przypadku, gdyby Zamawiający dokonał większej ilości analiz, aniżeli przewidziane 24 dla każdego z Zamawiających, wtedy koszt dodatkowych analiz (np. 25, 26, 27 i kolejnych) obciążałby Wykonawcę, tylko w sytuacji negatywnego wyniku. W latach **2018-2019 SPA Dąbie wykonało 21 analiz**, SPA Klonowica - również 21 analiz.

#### **Pytanie 7:**

7. Dotyczy SIWZ rozdział XV ust. II pkt 5 ppkt b W punktach tych Zamawiający określa, iż z każdej dostawy będzie pobierał próbkę paliw do pojemników dostarczonych przez Wykonawcę. Prosimy o informację jaką ilość pojemników Wykonawca będzie musiał dostarczyć Zamawiającemu? Czy Wykonawca może dostarczyć pojemniki wielorazowego użytku z jednorazowymi plombami zabezpieczającymi próbkę?

#### **Odp. 7**

Zamawiający wyraźnie wskazał, iż będzie pobierał dwie 3-litrowe próbki z każdej dostawy (zarówno dla SPA „Dąbie” Sp. z o.o. i SPA „Klonowica” Sp. z o.o.) do pojemników Wykonawcy.

Zamawiający wskazał również, że czasokres przechowywania każdej próbki wynosi co najmniej 30 dni. Po tym okresie tj. 30 dni, pojemniki mogą być przekazywane powtórnie wykonawcy do ewentualnego wykorzystania.

Wykonawca winien sam określić sobie możliwości w zakresie ilości pojemników. Zamawiający w zakresie dotyczącym **SPA Dąbie i SPA Klonowica wyrazi zgodę** na dostarczanie pojemników wielorazowych z jednorazowymi plombami zabezpieczającymi próbkę.

#### **Pytanie 8:**

8. Dotyczy rozdziału XV ust I ppkt 3c SIWZ Zamawiający wymaga, aby olej napędowy pochodził wyłącznie z bieżącej produkcji. Czy Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca dostarczał przez cały okres umowy produkt od jednego producenta, który zostanie wskazany np. w ofercie?

#### **Odp. 8**

Zamawiający nie oczekuje, aby Wykonawca dostarczał produkt przez cały okres trwania umowy od jednego producenta, którego wskaże w ofercie. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż dostarczony produkt musi spełniać parametry określone w Rozdziale XV ust. 1 ppkt 3. SIWZ.

#### Pytanie 9:

9. Dotyczy ustępu 4 i 5 paragrafu 5 załącznika 2 do SIWZ Zamawiający wskazuje, że cena za wykonaną dostawę zostanie zapłacona na rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony jako rachunek podatnika podatku VAT w Krajowej Administracji Skarbowej i ujawniony we właściwym publikatorze (strona internetowa Ministerstwa Finansów lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej) oraz że w przypadku wskazania do zapłaty rachunku spoza listy, lub braku możliwości wykonania płatności split payment na rachunek Wykonawcy, Zamawiający do czasu wskazania rachunku właściwego może wstrzymać się z dokonaniem zapłaty nie będąc w opóźnieniu. Wykonawca upoważnił banki prowadzące jego rachunki na które wpływają zapłaty za sprzedaż paliw, do przekazywania organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tych rachunkach. Upoważnienia takie zostały złożone przez Wykonawcę naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego i na tej podstawie wskazane w nich rachunki zostały umieszczone we wspomnianym wykazie. Wykonawca korzysta z oferowanej przez banki i obecnie powszechnej już na rynku tzw. usługi collect/speed collect (różne nazwy są używane przez różne banki) czyli systemu identyfikacji masowych płatności) wykorzystującej „wirtualne numery rachunków” w przypadku sprzedaży masowej. W usłudze tej każdemu pojedynczemu kontrahentowi właściciela rachunku bankowego przypisywany jest właściwy wyłącznie dla niego niepowtarzalny „wirtualny” numer rachunku, który to numer nabywca wykorzystuje przelewając zapłatę za towar, jednak środki pieniężne wpływają (i są księgowane przez bank) na rzeczywistym rachunku bankowym, do którego te wirtualne numery są przyporządkowane. Numer wirtualny stosowany jest w celu zautomatyzowania rozliczeń – użycie go przez wpłacającego powoduje, iż system sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i dokonywane jest jego automatyczne księgowanie na rachunku bieżącym prowadzonym na rzecz przedsiębiorcy (czyli w naszym przypadku – na rachunku rzeczywistym wskazanym w ww. wykazie Ministra Rozwoju i Finansów). Na wyciągu z rachunku rzeczywistego sporządzanym dla jego właściciela przez bank jako źródło przelewów przychodzących wskazane są rachunki bankowe nabywców, a nie numery wirtualne, z użyciem których nabywcy generowali swoje przelewy. Warto wskazać, że wirtualne numery rachunków nie mają funkcjonalności rachunku bankowego i są nadawane przez właścicieli rachunków zbiorczych (czyli sprzedawców) na podstawie usługi collect świadczonej przez bank i generalnie bank nie ingeruje w ten zautomatyzowany proces. Prowadzone „operacje” polegają na jednostronnej konwersji wpłaty z identyfikatorem rachunku wirtualnego na rzeczywiste konto bankowe wierzyciela. Z naszej wiedzy wynika także, że podobne stanowisko prezentują banki – nie widzą możliwości podpisywania upoważnień do przekazywania danych rachunków/numerów wirtualnych. Z powyższego wyraźnie wynika, że zapłata przez klienta dokonywana jest faktycznie na rachunek rzeczywisty i to ten rachunek jest rachunkiem bankowym wskazanym w wykazie Ministra Finansów. Podejście przeciwnie, tzn. uznanie, że we wspomnianym wyżej wykazie prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Finansów powinny się znaleźć wirtualne numery rachunków (zamiast numeru rachunku rzeczywistego, do którego są one przyporządkowane), oznaczałoby, że dany przedsiębiorca musiałby złożyć naczelnikowi swojego urzędu skarbowego nawet kilka tysięcy upoważnień do rachunków wirtualnych i te kilka tysięcy numerów znalazłoby się w tym wykazie. Dodatkowo, jako że baza klientów aktualizowana jest niekiedy nawet codziennie (ktoś rezygnuje ze współpracy handlowej, ktoś inny ją nawiązuje), to lista numerów rachunków wirtualnych figurujących w ww. wykazie również ulegałaby zmianie niemalże w trybie ciągłym. Obsługa tego systemu (dołączając również obowiązek zawiadamiania na druku NIP-8) byłaby wyłącznie gigantyczną trudnością administracyjną, zdecydowanie nikomu niepotrzebną, zarówno po stronie przedsiębiorców jak i organów skarbowych wprowadzających wirtualne numery, które nie odpowiadają ani funkcjonalnie ani prawnie rachunkom bankowym.

Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zgodę na dokonywanie płatności na nr indywidualny konta bankowego oraz złożenia oświadczenia przez Wykonawcę, że podany rachunek jest prowadzony w ramach tzw. usługi collect/speed collect, co oznacza, że jest on przyporządkowany do rachunku rzeczywistego umieszczonego w wykazie Ministra Finansów.

#### Odp. 9

Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie płatności na nr indywidualny konta bankowego **pod warunkiem złożenia oświadczenia** przez Wykonawcę, że podany rachunek jest prowadzony w ramach tzw. usługi collect/speed collect, co oznacza, że jest on przyporządkowany do rachunku rzeczywistego umieszczonego w wykazie Ministra Finansów.

Zamawiający dokona modyfikacji w par. 5 ust. 4 Wzoru umowy dostawy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ:

**„ § 5**

3. (...)

4. Cena za wykonaną dostawę zostanie zapłacona na rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony jako rachunek podatnika podatku VAT w Krajowej Administracji Skarbowej i ujawniony we właściwym publikatorze (strona internetowa Ministerstwa Finansów lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej). W przypadku rachunków prowadzonych w ramach usługi collect/speed collect Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie, że podany rachunek jest przyporządkowany do rachunku rzeczywistego umieszczonego w publikatorze, o którym mowa powyżej.”

**Pytanie 10:**

10. Dotyczy ustępu 2 paragrafu 5 załącznika 2 do SIWZ Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczone paliwo w terminie do 30 dni od dnia dostawy i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca przed złożeniem oferty musi przeprowadzić stosowną kalkulację, szacując koszty kontraktu. Elementem kalkulacji będzie również oszacowanie kosztu pieniądza związanego z kredytowaniem sprzedaży w okresie 30 dni. W sytuacji gdy Zamawiający jest w stanie regulować płatności w krótszym terminie np. 14 dni, Wykonawca będzie mógł w kalkulacji pominąć koszt finansowania kredytu, co będzie miało wpływ na skalkulowanie atrakcyjniejszej oferty cenowej na dostawę paliwa. Wynika to wprost z faktu, iż koszt finansowania kredytu jest większy niż przychody finansowe od środków zdeponowanych na rachunku bankowym. Czy Zamawiający zgodzi się na realizowanie płatności w terminie 14 dni od dostawy i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT?

**Odp. 10**

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności do 14 dni (dotyczy SPA Dąbie i SPA Klonowica).

W związku z tym, Zamawiający dokona modyfikacji Zał. nr 2 do SIWZ – Wzór umowy dostawy w par. 5 ust. 2 w następujący sposób:

**„§ 5**

2. Płatność za dostarczone paliwo (dostawę jednostkową) następować będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia dostawy i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.”

**Pytanie 11**

11. Dotyczy rozdziału XI Prosimy o uzupełnienie brakujących parametrów opisujących termin złożenia oferty.

**Odp. 11**

Zamawiający uzupełnia zapis w rozdziale XI SIWZ poprzez modyfikację punktów 1 i 2:

1. *Ofertę należy złożyć poprzez Platformę w terminie do dnia 05.11.2019 r. do godziny 10:00.*
2. *Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 05.11.2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 204. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.*

**Pytanie 12:**

12. Dotyczy rozdziału X pkt 5. Zamawiający wprowadza definicję upustu netto „U” wykonawcy za 1 litr paliwa (stały dla całego okresu umowy, określony z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku). Kalkulacji upustu dla litra paliwa z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku jest niezgodna z obowiązującym systemem monetarnym na terenie Polski, ponieważ ostatnia cyfra opisuje ułamek grosza (taka jednostka monetarna nie istnieje). Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu definicji upustu netto „U”, przez określenie upustu z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, tj. grosza. Alternatywnie, czy Zamawiający zgodzi się na zmianę jednostki rozliczeniowej z 1 litra na 1 m3 paliwa?

**Odp. 12**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż podanie upustu ceny jednostkowej netto może być wyrażone z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, pod warunkiem iż cena ta stanowić będzie wyłącznie element kalkulacyjny ceny wynikowej. Natomiast zgodnie z rozdziałem X pkt 5 SIWZ - cenę netto należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Przyjęte rozwiązanie umożliwia Zamawiającemu rozstrzygnięcie postępowania i wyboru Wykonawcy w przypadku, gdyby np. wykonawcy złożyli oferty równe do drugiego miejsca po przecinku.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi modyfikacjami SIWZ, na podstawie art. 12a. 2. Ustawy Pzp, przesuwa termin składania ofert z dnia 29.10.2019 r. godz. 10:00 na dzień **05.11.2019 r. godz.10:00**.

Powyższa zmiana terminu składania ofert dot. również wadium.

PREZES ZARZĄDU

*Włodzisław Soltysiak*

.....  
Kierownik Zamawiającego  
Lider Porozumienia