

Rzut piętra

1 : 100

1. Instalacje centralnego ogrzewania należy wykonać np. z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE.
2. Przewody należy prowadzić w posadzkach. Przewody zaizolować termicznie.
3. Podejścia do grzejników typu VK należy wykonać z przewodu np. PE-Xc/Al/PE Ø16x2,2 mm.
4. Przewody poziome (rozprowadzające) należy układać z normatywnym spadkiem 3‰ w kierunku źródła zasilania, a podejścia do grzejników wykonać w bruzdach. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma zapewnć swobodne poosiowe przesuwanie się rur.
5. Piony instalacji grzewczej w części socjalnej należy wymienić na nowe.

SZCZEGÓŁ 1

Nazwa projektu:

Remont pomieszczeń w budynku

Adres projektu:

Nowy Świat 13,
62-800 Kalisz

Numer Projektu:

13/22

Zamawiający Inwestor:

1: Województwo Wielkopolskie, przez 2: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 3: Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Adres Zamawiającego Inwestora:

1: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań / 2: ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań / 3: ul. Nowy Świat 13, 62-800 Kalisz

Jednostka projektowa / Autor Projektu:

ALIA ATD Łukasz Deplewski
ul. Topolowa 1, 62-068 Rostarzewo
kontakt@aliaarchitekc.pl
tel. 881-967-865

Branża:

Sanitarna

Obiekt:	Sygnatura:	Indeks / Rewizja:
S	PB / IS3	

Nazwa rysunku:

Instalacja grzewcza - rzut piętra

Skala:	Format:
1 : 100	

Projektant / Autor opracowania:

mgr inż. Weronika Lorenz-Cicha
nr upr: WKP/0134/POOS/17

Asystent projektanta:

mgr inż. Marzena Kubaczyk

Data:

08.11.2023 r.