

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 2019-08-19

OSR-IUC.7012.23.2020.DK

**Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji  
w miejscu**

## WARUNKI TECHNICZNE

dot. budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Sławięcickiej na wysokości budynku nr 12.

1. Miejscem przyłączenia do miejskiej sieci oświetleniowej może być słup nr 1/35/5294 zasilany z szafki oświetlenia ulicznego SOU-5294.
2. Nowe latarnie należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne, na których nadrukowane będą cyfry koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle. Na słupach należy umieścić oznaczenia 1/35-1 oraz 1/35-2.
3. Projektowana instalacja oświetleniowa winna uwzględniać rozwiązania oszczędnościowe obniżające zużycie energii elektrycznej.
4. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED.

ENERGETYK  
MIEJSKI  
Daniel Kielkiewicz

Sprawę prowadzi: Daniel Kielkiewicz

Tel. 77 40 50 386





**ENERGETYK  
MIEJSKI**  
Daniel Kiełkiewicz