



Oznaczenie sprawy: ZP3/4175/25

Poznań, dnia 01.04. 2025 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P W I E D Z I na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na **budowę (dostawa i montaż) mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 35 kWp (moc wszystkich modułów nie przekroczy 50kW i nie będzie mniejsza niż 35 kWp), zainstalowanej na dachu Sali Sportowej UAM przy ulicy Zagajnikowej 9 w Poznaniu.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 7. Zwracam się o dopuszczenie paneli obecnie dostępnych na rynku:

szyba przednia 1,6 mm wzmocniona termicznie

szyba tylna 1,6 mm wzmocniona termicznie

powierzchnia 2m²

Odpowiedź 7. Zamawiający dopuszcza grubość tafli szkła min 1,6 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów modułów nie gorszych niż projektowane.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Marek Sobczak

Kierownik
Sekcji Eksploatacji

mgr inż. Michał Czajka

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl