

UWAGA:

W etapie 1 zrealizowane zostaną prace polegające na dostosowaniu klatek schodowych do wymagań niniejszej ekspertyzy. Prace dostosowawcze w pozostałej części będą realizowane w kolejnych etapach.

KOMENDA WOJEWODZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
WYDZIAŁ KONTROLNO-PRZECIWPÓŻAROWY
ul. Domaniewska 40, 02-648 Warszawa
Załącznik do postanowienia

WZ.55.95.734.1.20.21 r.

WZ.55.95.735.1.20.21

LEGENDA:

- Ściana o klasie odporności ogniowej (R)EI 60
- Ściana o klasie odporności ogniowej REI 120
- EI30 Drzwi / zamknięcie przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI30
- EI30S Drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI30S
- EI60 Drzwi / zamknięcie przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60
- EI60S Drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60S
- Sm Drzwi dymoszczelne
- E60 Zamknięcie przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej E60
- Zakres opracowania w etapie I

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

części budynku B i Ł Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137

AUTORZY OPRACOWANIA:

PODPIS:

dr inż. Przemysław KUBICA
Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 481/2006

mgr inż. Tadeusz WASILEWSKI
Rzecznik Budowlany
Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 56/02

PIWNICA

NR RYS.

DATA
10.2021

SKALA
1:150

2



