



**SZPITAL  
SPECJALISTYCZNY**

IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU

“Dbamy o każde życie”

16.07.2024r. Wrocław

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Ul. Warszawska 2

52-114 Wrocław

**Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny, butli na gazy medyczne i techniczne oraz mieszaniny gazów medycznych do znieczulania w butlach z zaworem dozującym i niezbędnych osprzętem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu**

**Zamawiający, udziela odpowiedź na złożony wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:**

**Pytanie nr 1 – Podpisanie umowy**

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Uzasadnienie (Interpretacja UZP):**

<https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04>

**Odpowiedź nr 1:** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe, również w drafcie umowy jest zawarta informacja : „Umowę sporządzono w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Datą zawarcia umowy jest złożenie podpisu przez ostatnią ze Stron.”

**Pytanie nr 2 – Kwota przeznaczona**

W nawiązaniu do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp oraz faktem, że ustawodawca nie określił żadnego limitu czasowego (jedynie określenie: najpóźniej przed otwarciem ofert) wnosimy do Zamawiającego o udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Państwa zgoda umożliwi przygotowanie



Szpital Specjalistyczny  
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu  
ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław  
centrala: 71/37-74-100 | fax: 71/346-51-72



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**SZPITAL**  
**SPECJALISTYCZNY**

IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU

“Dbamy o każde życie”

rzetelnej, wiarygodnej a jednocześnie jak najbardziej konkurencyjnej oferty pozwalającej osiągnąć Zamawiającemu najlepszą jakość dostaw, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację.

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o przekazanie informacji zawartych w pkt. 3 protokołu przedmiotowego postępowania: **Wartość dla poszczególnych części**

**Odpowiedź nr 2:** Tak, Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na realizację :

Część 1 : 148 101,87 zł Część 2: 69 861,53 zł

#### **Pytanie nr 3 – Projekt umowy § 7**

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 7 Kary Umowne o dodatkowy zapis w brzmieniu: „**Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.**”

Uzasadnienie: Powyższe zmiany mają na celu uniknięcie nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Nieograniczona odpowiedzialność Wykonawcy mogłaby naruszać art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nieograniczona odpowiedzialność może przewyższać wynagrodzenie brutto należne wykonawcy, a tym samym naruszać zasadę proporcjonalności.

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

#### **Pytanie nr 4– Projekt umowy § 7**

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 7 Kary Umowne

o dodatkowy zapis w brzmieniu: „**W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej trwania, wykonanie obowiązków każdej ze Stron wynikających z niniejszej umowy ulegają zawieszeniu. Nie dotyczy to jednak obowiązku regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu biznesowo uzasadnionych środków, takie jak m.in. strajk, powódź, eksplozja, awaria urządzeń lub instalacji, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, przesyłając, o ile to możliwe, potwierdzenie właściwego organu, na którego terenie wystąpiła siła wyższa i informując o przewidywanym okresie jej trwania.**”



Szpital Specjalistyczny  
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu  
ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław  
centrala: 71/37-74-100 | fax: 71/346-51-72



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**SZPITAL**  
**SPECJALISTYCZNY**

IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU

“Dbamy o każde życie”

**Odpowiedź nr 4:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 5 – Projekt umowy § 7 ust. 1 pkt 8**

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

8) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości **20% wynagrodzenia netto niezrealizowanej części umowy**

Obecne zapisy dotyczące kar umownych (cytowany § 7 ust. 1 pkt 8) prowadzą do ustanowienia nadmiernych i nieadekwatnych obciążeń wykonawcy, naruszających zasadę proporcjonalności, w szczególności w stosunku do specyfiki zamówienia i uwarunkowań rynkowych, oraz naruszających zasadę równego traktowania i równości stron umowy, a także mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego względem wykonawcy (kary umowne), co powoduje nieuprawnione uprzywilejowanie zamawiającego. Na podstawie obecnych zapisów umowy w przypadku konieczności zerwania umowy w ostatnim okresie jej trwania, wykonawcy zostaną naliczone kary od wartości całej umowy, niezależnie od tego, iż do tej pory realizował należycie i sumiennie. Takie jednostronne ustanawianie warunków Umowy nie mieści się w granicach swobody zawierania umów i nie stanowi jej realizacji oraz stanowi przejaw czynienia ze swojego prawa użytku, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa oraz z zasadami współżycia społecznego.

**Odpowiedź nr 5:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 6 – Część 2**

Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, oferowany zawór dozujący wraz z jednorazowym osprzętem ma być wolny od ftalanów i BPA (Bisfenol A), co zostanie potwierdzone oświadczeniem producenta?

**Odpowiedź nr 6:** Tak, Zamawiający wymaga aby zawór dozujący wraz z jednorazowym osprzętem był wolny od ftalanów i BPA (Bisfenol A), potwierdzone oświadczeniem producenta.

**Pytanie nr 7 – pozacenowe kryteria oceny ofert w zakresie CZĘŚCI 2 (termin dostaw – 40 %)**

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia w zakresie części 2, nie jest w rzeczywistości lekiem ratującym życie, a jego składowanie, termin ważności czy też logistyka z nią związana (posiadanie niezbędnej rezerwy) nie wymaga jakiegokolwiek szczególnych działań ze strony personelu Zamawiającego,



Szpital Specjalistyczny  
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu  
ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław  
centrala: 71/37-74-100 | fax: 71/346-51-72



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**SZPITAL  
SPECJALISTYCZNY**

IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU

“Dbamy o każde życie”

uzasadniających zastosowanie aż tak skróconego najwyżej ocenianego w kryterium oceny ofert terminu dostawy wnosimy o zmianę zapisów oceny ofert w zakresie kryterium – termin dostaw. Poniżej proponowana treść modyfikacji:

## **2 - Termin dostawy**

**Liczba punktów = Ozn war2**

**Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 40.**

gdzie:

**40 pkt. - za dostawę maksymalnie do 48h roboczych;**

**0 pkt. - za dostawę powyżej 48h - do 72h roboczych,**

lub w związku z charakterem zamówienia – gazy medyczne stanowiące przedmiot zamówienia w zakresie części 2 jako lek (lub wyrób medyczny) o ustalonym składzie ilościowym i jakościowym (fizycznym i chemicznym), zmianę w zgodzie z zapisem Art. 246 ust. 2 ustawy Pzp (Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia) kryterium oceny ofert na: cena 100%, z wymaganym terminem dostaw do 48 godzin od złożenia zamówienia.

Pragniemy zwrócić uwagę również na czasochłonność procesu prawidłowego napełniania butli oraz jego weryfikacji pod względem bezpieczeństwa (w tym również dla użytkownika), załadunku i transportu specjalnie do tego przeznaczonymi pojazdami przez specjalnie do tego przeszkolonych kierowców z zachowaniem rygorystycznych zasad obowiązującego prawa (ADR).

**Odpowiedź nr 7:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu kryterium w części 2 tj.

40 pkt. - za dostawę maksymalnie do 48h roboczych;

0 pkt. - za dostawę powyżej 48h - do 72h roboczych,

tym samym zmienia treść SWZ i załącznika nr 1 do SWZ część 2; - zmiany naniesione są w kolorze **niebieskim**

## **Pytanie nr 8:**

Rozumiemy, że w związku z posiadanym sprzętem Zamawiający oczekuje dla Części nr 1 butli ze zwykłymi/standardowymi zaworami. Prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź nr 8:** Tak



Szpital Specjalistyczny  
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu  
ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław  
centrala: 71/37-74-100 | fax: 71/346-51-72



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**SZPITAL**  
**SPECJALISTYCZNY**

IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU

“Dbamy o każde życie”

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o zmianę w stosownych miejscach SWZ wraz z załącznikami z „MIN 10 000kg +/- 5%” na „10 000kg +/- 5%”. Zamawiający posiada zapewne fundament zaprojektowany pod zbiornik 10 000kg a zapis „min” może sugerować możliwość posadowienia zbiornika o pojemność np. 20 000kg, co nie jest możliwe.

**Odpowiedź nr 9:** Posiadamy zbiornik o pojemności 13500. Zamawiający zmienia zapis na „10 000kg +/- 5%”; zmiany naniesione są w kolorze **niebieskim**

**Pytanie nr 10:**

Proszę o wprowadzenie następujących zmian w Umowie:

- a) W § 2 ust 3 prosimy o zmianę z „40%” na „60%”. Rzetelne oszacowanie cen dokonywane jest m.in. na podstawie zadeklarowanych ilości. Późniejsza realizacja na poziomie 40% zadeklarowanej jest niedopuszczalna.
- b) Rozumiemy, że zgodnie z zapisami § 2 ust 7 Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania zbiornika w ciągu 2 dni od podpisania umowy, dokonać w tym czasie również na własny koszt odbiorów UDT i przekazać go do eksploatacji Zamawiającemu. Prosimy o potwierdzenie.
- c) W § 3 ust 2 - 6) prosimy o wykreślenie. Zamawiający miał zapewne na myśli tylko i wyłącznie podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji odgromowej.
- d) W § 9 ust 2 prosimy o dopisanie po słowie „winy” zwrotu „lub zaniedbania”.
- e) W § 5 ust 6 prosimy o zmianę brzmienia na „Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto Wykonawcy”. W przypadku ewentualnego braku zgody na tę zmianę, prosimy o wprowadzenie do Umowy paragrafu o brzmieniu: „Za termin dostarczenia gazów do Zamawiającego przyjmuje się termin wysyłki gazów z magazynu Wykonawcy”.

**Odpowiedź nr 10:**

- a) Zamawiający zmienia zapis na 60% w zał. nr 4 do SWZ Umowa; zmiany naniesione są w kolorze **niebieskim**
- b) Pytanie niezrozumiałe, w Umowie nie ma wskazanej jednostki redakcyjnej.  
Potwierdzamy, że Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania zbiornika w ciągu 2 dni od podpisania umowy, dokonać w tym czasie również na własny koszt odbiorów UDT i przekazać go do eksploatacji Zamawiającemu.
- c) Zamawiający zmienia zapis § 3 ust 2 zał. nr 4 do SWZ Umowa, zmiany naniesione są w kolorze **niebieskim**
- d) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
- e) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.



Szpital Specjalistyczny  
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu  
ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław  
centrala: 71/37-74-100 | fax: 71/346-51-72



**DOLNY  
ŚLĄSK**





**SZPITAL**  
**SPECJALISTYCZNY**

IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU

“Dbamy o każde życie”

**Pytanie nr 11:**

Czy fundament pod zbiornik jest konstrukcji płytowej czy punktowej ?

**Odpowiedź nr 11:** Fundament pod zbiornik jest konstrukcji punktowej

**Pytanie nr 12:**

Czy Zamawiający będzie używał sprężonego powietrza do leczenia pacjentów/oddychania/tworzenia mieszanek oddechowych ? Jeśli tak, prosimy o zmianę w Formularzu Asortymentowo-Cenowym dla Części nr 1 w wierszu 10tym na „Powietrze sprężone medyczne” oraz w wierszu 17tym w pozycji dzierżawa butli (jest to zarejestrowany produkt leczniczy).

**Odpowiedź nr 12:** Tak, Zamawiający zmienia zapisy w Formularzu Asortymentowo-Cenowym dla Części nr 1 w wierszu 10tym na „Powietrze sprężone medyczne” oraz w wierszu 17tym w pozycji dzierżawa butli; zmiany naniesione są w kolorze [niebieskim](#)

**Pytanie nr 13:**

W tabeli cenowej dla części nr 1 brak jest pozycji „dzierżawa butli na sprężone powietrze 40l” prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź nr 13:** Dzierżawimy wszystkie butle, Zamawiający dodaje pozycje „ Dzierżawa butli na sprężone powietrze 40l” – pozycja 20 w Formularzu asortymentowo-cenowym dla Części 1; zmiany naniesione są w kolorze [niebieskim](#)

**Pytanie nr 14:**

Prosimy o dopisanie w tabeli cenowej dla Części nr 1 pozycji „transport butli (asortyment techniczny). Transport butli z gazami medycznymi i technicznym obłożony jest różnymi stawkami podatku VAT.

**Odpowiedź nr 14:**

Zamawiający dodaje pozycje „ TRANSPORT BUTLI (asortyment techniczny)” – pozycja 21 w Formularzu asortymentowo-cenowym dla Części 1; zmiany naniesione są w kolorze [niebieskim](#)

**Pytanie nr 15:**

Prosimy o wykreślenie zapisu „koszty montażu zbiornika” z punktu nr 2 który jest pod tabelą cenową dla Części nr 1. Montaż zbiornika jest odrębną wycenianą w tabeli cenowej pozycją.

**Odpowiedź nr 15:**



Szpital Specjalistyczny  
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu  
ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław  
centrala: 71/37-74-100 | fax: 71/346-51-72



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**SZPITAL  
SPECJALISTYCZNY**

IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU

“Dbamy o każde życie”

Zamawiający wykreśla pozycję 2 w uwagach. Zamawiający wymaga osobnej wyceny w pozycji 2 Formularza asortymentowo-cenowego Część 1, zmiany naniesione są w kolorze [niebieskim](#)

**Pytanie nr 16:**

Czy Zamawiający w trakcie ważności Umowy wynikającej z niniejszego postępowania planuje zmianę miejsca posadowienia zbiornika na ciekły tlen medyczny w stosunku do dotychczasowego?

**Odpowiedź nr 16:** Zamawiający nie planuje zmiany miejsca posadowienia zbiornika na ciekły tlen medyczny w stosunku do dotychczasowego.

[Zamawiający wymaga przygotowania oferty w oparciu o treść SWZ i udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców.](#)

/-/ Zamawiający



Szpital Specjalistyczny  
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu  
ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław  
centrala: 71/37-74-100 | fax: 71/346-51-72



**DOLNY  
ŚLĄSK**