



## Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

tel.: 24 267 68 39

fax.: 24 267 68 81

www.zdpplock.pl

e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

ZDP.T.2931/3/2024

Płock, dnia 20 lutego 2024 roku

### Wykonawcy - WSZYSCY

**Numer sprawy: ZDP.T.2931/3/2024**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:  
**Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczony przedmiar jest obowiązujący i zawiera wszystkie niezbędne roboty wymagane do wykonania ww. zadania.

#### Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 5.4 SWZ załączony do dokumentacji projektowej przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko dokonuje całościowej wyceny robót będących przedmiotem zamówienia w oparciu o załączoną do SWZ dokumentację projektową i STWiOR.

#### Pytanie nr 2

Jaki rodzaj warstwy wiążącej należy wykonać: wg przedmiaru i opisu technicznego AC16W 50/70, wg rysunku przekroju AC22W 35/50.

#### Odpowiedź:

Warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki AC16W 50/70.

#### Pytanie nr 3

O jakim module sztywności obwodowej należy zastosować rury przepustowe SN8 czy SN10?

#### Odpowiedź:

Należy zastosować rury SN10.

**Pytanie nr 4**

W związku z wykonaniem oznakowania poziomego, prosimy o zamieszczenie aktualnego projektu stałej organizacji ruchu drogowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuje projekt stałej organizacji ruchu.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Płocku  
/–/  
mgr inż. Marcin Błaszczuk