

**Gmina Gnojnik**

Gnojnik 363

32-864 Gnojnik

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja obejmująca prace remontowe Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem i komunikacją w msc. Gnojnik.

Numer referencyjny: RliD.271.13.2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2**

Zamawiający, **Gmina Gnojnik**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Proszę o dołączenie dokumentacji rzutów i przekrojów hali

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Rzuty sali opublikowano na stronie prowadzonego postępowania.

**Pytanie nr 2**

Poz. 228. Kl. Co na myśli ma Inwestor poprzez zapis „trybuna specjalna” czy tylko chodzi o to, że trybuna jest wykonana pod indywidualne zamówienia Klienta? Czy do w/w trybuny trzeba zastosować barierkę tylną? Czy trybuna będzie w jednym ciągu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Trybuna modułowa, składana. Jeśli trybuna będzie przylegać do ściany tylnej nie jest wymagana barierka tylna. Trybuna w jednym ciągu, należy zapewnić ciąg komunikacyjny czyli więcej niż jedno wejście.

### **Pytanie nr 3**

Poz.229. Kl. Proszę o doprecyzowanie ilości siatek na antersolę – w przedmiarze jest mylący zapis” Siatka ochronna na antresolę ; (PE) o wym. 5,6 x 32 m -1 szt ,oczka 50x50 m; 95,55 m<sup>2</sup>” –  $5,6 \times 32 = 179,20 \text{ m}^2$ , oraz 95,55 m<sup>2</sup>. Który wymiar jest poprawny? Jaki jest dokładny wymiar zabezpieczenia antresoli? Poza tym proszę o określenie jak Państwo przewidujecie montaż czy w formie wolnowiszącej siatki czy mocno naprężonej? Proszę o dołączenie dokumentacji zdjęciowej istniejącej antresoli.

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Wymiar zabezpieczenia antresoli: 24 m x 2,6m. Montaż siatki na sztywno.

Zdjęcia antresoli opublikowano na stronie prowadzonego postępowania.