

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
Niepodległości 8
44-190 Knurów

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Remont bloku operacyjnego w Szpitalu w Knurowie"** – znak sprawy **DZ/5/2021**.

Zamawiający, **Szpital w Knurowie Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania nr 4

1. Czy Zamawiający dopuszcza kolumny anestezjologiczne wyposażone w punkty poboru gazów medycznych w systemie AGA w ilości 2 x O₂, 2 x AIR₅, 2 x VAC?
2. Czy Zamawiający dopuszcza kolumny anestezjologiczne wyposażone w punkt odciagu gazów poanestetycznych w ilości 1 szt.?
3. Czy Zamawiający dopuszcza kolumny anestezjologiczne wyposażone w gniazda elektryczne 230V w ilości 8 szt?
4. Czy każda kolumna anestezjologiczna powinna być wyposażona w gniazda komputerowe? Jeśli tak, to ile sztuk?
5. Czy kolumny anestezjologiczne powinny mieć głowicę zasilającą pionową czy poziomą?
6. Czy kolumny anestezjologiczne powinny być stacjonarne czy z możliwością dowolnego ustawienia głowicy zasilającej w poziomie i równocześnie jej ustawienia w dowolnym miejscu w zasięgu ramion?
7. Jakiej długości powinny być ramiona kolumn anestezjologicznych?
8. Proszę o podanie dokładnego wyposażenia nadłóżkowych paneli elektryczno-gazowych dla Sali Wybudzeń tj. ilości punktów poboru gazów medycznych, ilości gniazdek elektrycznych, ilości gniazdek teletechnicznych, rodzaju oświetlenia, sposobu włączania i wyłączania oświetlenia itd.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający nie określił minimalnej i maksymalnej liczby gniazd w kolumnach anestezjologicznych. Wykonawca winien dobrać kolumny dla zapewnienia ich właściwej funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem
2. Zamawiający nie określił minimalnej i maksymalnej liczby gniazd w kolumnach anestezjologicznych. Wykonawca winien dobrać kolumny dla zapewnienia ich właściwej funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem

3. Zamawiający nie określił minimalnej i maksymalnej liczby gniazd w kolumnach anestezjologicznych. Wykonawca winien dobrać kolumny dla zapewnienia ich właściwej funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem
4. Tak, ale zamawiający nie określił minimalnej i maksymalnej liczby gniazd w kolumnach anestezjologicznych. Wykonawca winien dobrać kolumny dla zapewnienia ich właściwej funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem
5. Zamawiający nie określił ułożenia kolumn. Wykonawca winien dobrać kolumny dla zapewnienia ich właściwej funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem
6. Zamawiający nie określił ułożenia kolumn. Wykonawca winien dobrać kolumny dla zapewnienia ich właściwej funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem
7. Zamawiający nie określił rozmiarów ramion kolumn. Wykonawca winien dobrać kolumny dla zapewnienia ich właściwej funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem
8. Zamawiający nie określił liczby gniazd w panelach nadłóżkowych. Wykonawca winien dobrać panele dla zapewnienia ich właściwej funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem